Szpitalny Oddział Ratunkowy | Oddział Przyjęć i Pomocy Doraźnej

UWAGA:
Wszystkie przejścia przewodów rurowych (istniejących oraz projektowanych) przez projektowane ściany oddzielenia pozarowego należy wykonać z zastosowaniem certyfikowanych przepustów p.poż. lub mas ognio- i dymoszczelnych o EIS120

LEGENDA:
- Powierzchnie ogrzewania podłogowego
- Powierzchnia ogrzewana przyłączami
- Pętle ogrzewania płaszczyznowego
- Przyłącza zasilanie/powrót instalacji centralnego ogrzewania
- Przyłącza zasilanie/powrót instalacji wewnetrznej jednostki pompy ciepła
- 0/8a +20 °C Φwym: 891 W — Nazwa pomieszczenia/projektowana temperatura obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło
- 0/8a_b 7,04 m² VA 15 — Nazwa pomieszczenia/ powierzchnia grzewcza/odstęp układania pętli
- Rozdzielacz ze stali nierdzewnej z szafką podtynkową
- C1 — Pion instalacji centralnego ogrzewania
- F1 — Pion instalacji freonowej zasilanie/powrót

GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ PODANO NA RZUCIE DACHU

Projektowane maty lub kable grzejne elektryczne do usuwania śniegu, lodu i wilgoci z podjazdu dla karetek

Projektowane maty lub kable grzejne elektryczne do usuwania śniegu, lodu i wilgoci z podjazdu dla karetek

PRACOWNIA PROJEKTOWA "HVAC PRO-jekt" 51- 415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71/207			
Rysunek:	Rzut parteru - instalacje centralnego ogrzewania	Branża: SANITARNA	Stadium: PT
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOR SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH	Data: 21.03.2025	
Adres:	47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A ID 161105_4.0082.315/1		
Inwestor:	SZPITAL POWIATOWY W STRZELCACH OPOLSKICH 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A	Skala: 1:100	
Projektant:	mgr inż. Maciej Misztak w specj. instalacje sanitarne	Nr. uprawnień: 322/DOŚ/12 Izba: DOŚ/IS/0025/13	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Joanna Sylwia Jastrząbek w specj. instalacje sanitarne	Nr. uprawnień: 129/DOŚ/15 Izba: DOŚ/IS/0118/13	Podpis:
			Nr rys.: IS03