



UWAGA:
Na istniejących kanałach wentylacyjnych przechodzących przez projektowane ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować przeciwpożarowe klapy odcinające w klasie EI120, wyposażone w wyzwalacz termiczny (topik 72°C)

- LEGENDA**
- System NW1 – nawiew N1
 - System NW1 – wyliew W1
 - System NW1 – cztery C1
 - System NW1 – wyrzutowy U1
 - System NW2 – nawiew N2
 - System NW2 – wyliew W2
 - System NW2 – cztery C2
 - System NW2 – wyrzutowy U2
 - System NW3 – nawiew N3
 - System NW3 – wyliew W3
 - System NW3 – cztery C3
 - System NW3 – wyrzutowy U3
 - System NW – wyliew indywidualny
 - Kanały wentylacyjne do demontażu

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "HVAC PRO-jekt" 51- 415 Wrocław, ul. Kwizdyńska 71/207	
Rysunek:	Rzut piętra - instalacja wentylacji		Branża: SANITARNA Stadium: PT
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOR SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH		Data: 21.03.2025
Adres:	47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A ID 161105 4.0082.315/1		Skala: 1:100
Investor:	SZPITAL POWIATOWY W STRZELCACH OPOLSKICH 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, UL. OPOLSKA 36A		
Projektant:	mgr inż. Maciej Misztak w spec. instalacje sanitarne	Nr. uprawnień: 322/DOS/12 Izba: DOS/IS/0025/13	Podpis: Nr rys.:
Sprawdził:	mgr inż. Joanna Sylwia Jastrzębek w spec. instalacje sanitarne	Nr. uprawnień: 129/DOS/15 Izba: DOS/IS/0118/13	Podpis: IS06