

Załącznik 5 do SWZ Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej – ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest **modernizacja budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.**, zgodnie z PT przebudowy i rozbudowy budynku SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op., w następującym ograniczonym zakresie:

1. **Wyłączono** w całości zakres rozbudowy (574,00m³) o pomieszczenia na parterze i piętrze z dachem oraz zakres przebudowy piętra, t.j. trzech pomieszczeń na piętrze wraz z nowymi instalacjami, a także wyłączono przebudowę instalacją wentylacji dla piętra, systemu NW2. Tym samym wyłączono w całości objęty projektem zakres budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych, pompy ciepła, budowy nowych instalacji wentylacji w oparciu o systemy wywiewu WWC oraz WWD oraz przebudowy istniejącego systemu wentylacji NW2. Wyłączono również wymianę drzwi p.poż wydzielających trzy klatki schodowe na parterze i piętrze oraz montaż klapy oddymiającej. Wyłączono również ocieplenie elewacji. Rysunek A01, A02, A04, A05
2. W szczególności w odniesieniu do PT: **pkt 3** na stronie 6 w części zapisów o rozbudowie i przebudowie pomieszczeń nie obowiązuje; **pkt 10** na stronach od 9 do 28 obowiązuje tylko w zakresie punktu 5.10 i punktów : 7, 8, 10, 11 w części stropów istniejących, **pkt 11** na stronach od 29 do 32 nie obowiązuje, **opis na stronach od 33 do 45** obowiązuje tylko w zakresie punktów 4.5, 4.6 - w zakresie przejść przewodów istniejących , w zakresie punktu 5 w części dotyczącej systemu wentylacji NW1 oraz NW3, **pkt 12** na stronach od 46 do 47 obowiązuje tylko w zakresie wymiany opraw oświetleniowych we wszystkich istniejących pomieszczeniach parteru, w zakresie montażu dwóch central NW1 i NW3 wraz z przewodami i zabezpieczeniami z istniejącej rozdzielni głównej SOR, a także w zakresie wykonania ogrzewania podłogowego z mat grzewczych w podjeździe dla karet.
3. **Obowiązujący zakres zamówienia:**
 - 1) Modernizacja istniejącego stropodachu polegająca na dociepleniu powierzchni 514,42 m² w technologii płyt PIR oraz powierzchni 475,95 m² w technologii wtlaczania granulatu z wełny mineralnej. Wraz z wymianą pokrycia z papy i wymianą opierzeń, instalacji odgromowej i rynien. W PT, punkty 11/7, 11/8, 11/10, 11/11 na stronach od 13 do 28. Rysunek A06, A07, K05

- 2) Demontaż na dachu kanałów wentylacji mechanicznej, centrali nawiewnej systemu NW1 oraz wentylatorów, w tym systemów NW1, NW2, NW3.
- 3) Demontaż w wentylatorowni na piętrze central nawiewnych systemów NW2 i NW3.
- 4) Montaż na dachu kanałów i central instalacji wentylacji mechanicznej systemu NW1 oraz NW3 wraz z podporami, pozostawienie przebić dla montowanej w przyszłości centrali NW2 w wentylatorowni na piętrze. Rysunek K05, K06, IS05, IS06, IS07, E06. Opis central w PT, w punkcie 5 na stronach 40-45 oraz na stronach 99-132
- 5) W podjeździe dla karetek wykonanie ogrzewania podłogowego z mat grzewczych, wraz z wymianą nawierzchni betonowej, a także wymiana odwodnień liniowych i renowacja ścian i sufitu z malowaniem. W PT, punkt 4.5 na stronie 39, Rysunek IS03, E04
- 6) Wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich istniejących pomieszczeniach parteru, a następnie malowanie ścian i sufitów. W PT pkt 12 na stronie 46. Rysunek E02
- 7) Doprowadzenie z istniejącej rozdzielni na parterze przewodów i zabezpieczeń do montowanych nowych central wentylacyjnych na dachu NW1 i NW3 oraz do instalacji ogrzewania w podjeździe dla karetek. W PT pkt 12 na stronie 46. Rysunek E01
- 8) Montaż dwóch drzwi p.poż klasy EI60, jednych dwuskrzydłowych oraz jednych jednoskrzydłowych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego oraz dwuskrzydłowych w łączniku. Opis w PT, str 7, Rysunek A04
- 9) Montaż 1 szt. przeciwpożarowej klapy odcinającej w klasie EISI120, wyposażonej w wyzwalacz termiczny (topik 72°C) w na istniejącym kanale wentylacyjnym przechodzącym przez ścianę oddzielenia pożarowego. Opis w PT, str 7, pkt 4.6 na stronie 39, Rysunek S05.