

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE ZYSKÓW CIEPŁA I DOBÓR KLIMATYZATORÓW

1	INSTALACJA KLIMATYZACYJNA		
1.1	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=2,2 kW	szt.	9
1.2	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=3,2 kW	szt.	6
1.3	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=2,7 kW	szt.	4
1.4	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=3,5 kW	szt.	1
1.5	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=5,3 kW	szt.	2
1.6	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=8,0 kW	szt.	1
1.7	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=10,6 kW	szt.	5
1.8	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=12,1 kW	szt.	1
1.9	Rurociągi freonowe o średnicy 6,35 mm (1/4"), w izolacji z piank PE	mb	275
1.10	Rurociągi freonowe o średnicy 9,52 mm (3/8"), w izolacji z piank PE	mb	257
1.11	Rurociągi freonowe o średnicy 12,7 mm (1/2"), w izolacji z piank PE	mb	18
1.12	Podkonstrukcja BIGFOOT pod agregat freonowy	kpl	7
2	INSTALACJA KANALIZACYJNA		
2.1	Instalacja skroplin z rur PP o średnicy Ø20mm	mb	7,0
2.2	Podłączenie odpływu z jednostek wewnętrznych klimatyzacji do istniejących podejść instalacji skroplin	kpl	22