

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOBÓR KLIMATYZATORÓW

1	URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE		
1.1	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=2,2 kW	szt.	9
1.2	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=3,2 kW	szt.	6
1.3	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=2,7 kW	szt.	4
1.4	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=3,5 kW	szt.	1
1.5	Klimatyzator ścienny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=5,3 kW	szt.	2
1.7	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=8,0 kW	szt.	1
1.8	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=10,6 kW	szt.	5
1.9	Agregat zewnętrzny systemu multisplit o mocy chłodniczej Qchl.=12,1 kW symbol GWHD(42)NK600	szt.	1