

Uwaga!
Przed rozebraniem
instalację opróżnić z paliwa
gazowego poprzez
wprowadzenie do niej gazu
obojętnego – np. azotu
Pracę rozpocząć przy
stężeniu poniżej 2% CH₄
Do rozbiórki nie używać
narzędzi iskrzących

Skrzynka gazowa
z odciętą i zaplombowaną
instalacją

Nieczynna instalacja gazowa
– do demontażu

Nieczynna instalacja gazowa
– do demontażu



Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Gmina Sośnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku hali sportowej w m. Sośnie w ramach zadania "Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach"

Adres inwestycji: Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant inst. sanit.:	mgr inż. Tomasz Sajna	Instalacje sanitarne	WKP/0299/PWOS/08	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Biłska	Instalacje sanitarne		

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU -INSTALACJA GAZOWA
Numer rysunku:

Branża: Sanitarna
Skala: 1:100
Data: Kwiecień 2025

IS.11