



Uwaga!  
Przed rozebraniem instalację opróżnić z paliwa gazowego poprzez wprowadzenie do niej gazu obojętnego – np. azotu  
Pracę rozpocząć przy stężeniu poniżej 2% CH<sub>4</sub>  
Do rozbioru nie używać narzędzi iskrzących

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,  
63-400 Ostrow Wlkp.  
ul. Powstania Styczniowego 4

Investor:

Gmina Sośń  
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośń

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku hali sportowej w m. Sośń w ramach zadania "Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach"

Adres inwestycji:

Sośń, gm. Sośń, dz. nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Sajna	Instalacje sanitarne	WKP/0299/PWOS/08	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Błaska	Instalacje sanitarne		

Nazwa rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU -INSTALACJA GAZOWA

Numer rysunku:

IS.12

Branża:

Sanitarna

Skala:

1:100

Data:

Kwiecień 2025