



Rooftop
- nawiew/wywiew: 13600m³/h
- wymiennik obrotowy
- nagrzewnica wodna
- układ chłodzenia - funkcjonalność
rewersyjnej pompy ciepła
Urządzenie kompaktowe ustawić na
systemowej ramie montażowej

		Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy, 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4		
Inwestor:		Gmina Sośńie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośńie		
Nazwa zadania:		Termomodernizacja budynku hali sportowej w m. Sośńie w ramach zadania "Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośńiach"		
Adres inwestycji:		Sośńie, gm. Sośńie, dz. nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015		
Projektant inst. sanit.:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
	mgr inż. Tomasz Sajna	Instalacje sanitarne	WKP/0299/PWOS/08	
Opracował:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
	mgr inż. Małgorzata Biłska	Instalacje sanitarne		
Nazwa rysunku:		RZUT KONSTRUKCJI DACHU -WENTYLACJA		Numer rysunku:
Branża:		Skala:	Data:	IS.07
Sanitarna		1:100	Kwiecień 2025	