

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GKN.6630.1.8.2025

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej z dnia:  
2025-02-17

Przewodniczący narady: Barbara Olszewska

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
JR PROJEKT JOANNA RZESZUTEK	Urząd Gminy Nielisz
Brzozowa 19A/33 22-400 Zamo	Nielisz 279 22-413 Nielisz

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
072	18	35/4	Nielisz	Wólka Nieliska
072	18	35/3	Nielisz	Wólka Nieliska
072	18	250	Nielisz	Wólka Nieliska
072	10	1058	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	648	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	642	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	636	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	619	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	1244	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	743/2	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	742/2	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	741/2	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	603/3	Nielisz	Ruskie Piaski
072	10	692/4	Nielisz	Ruskie Piaski
072	22	56	Nielisz	Złojec
072	19	656	Nielisz	Wólka Złojcka
072	19	220/5	Nielisz	Wólka Złojcka
072	19	676	Nielisz	Wólka Złojcka
072	19	222	Nielisz	Wólka Złojcka

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	się wodociągowa (m)

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniających Data	Stanowisko uczestnika
1	Gmina Zamo	Gmina Zamo 2025-02-10 07:35:21	nie dotyczy
2	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Z 2025-02-14 12:41:47	Wykonano zgodnie z warunkami wydanymi w piśmie znak

			LZZ.434.28.2024.KT z dnia 28.11.2024 r.
3	GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek		Przedstawiciel nie stawiał się.
4	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii 2025-02-10 14:30:20	LRSS nie koliduje i nie krzyżuje się z projektowaną siecią.
5	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych 2025-02-10 07:48:18	brak uwag
6	Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk		Przedstawiciel nie stawiał się.
7	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		Przedstawiciel nie stawiał się.
8	Gmina Nielisz		Przedstawiciel nie stawiał się.
9	Orange Polska Spółka Akcyjna		Przedstawiciel nie stawiał się.
10	PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin Oddział Zamość		Przedstawiciel nie stawiał się.
11	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Ireneusz Rączka 2025-02-10 06:42:36	brak uwag
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2025-02-10 09:52:41	<p>Gazownia w Zamościu uzgadnia projekt budowy: sieć wodociągowa zbliżenie i skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową należy wykonać zgodnie z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).</li> <li>2.Należy zachować bezpieczną odległość poziomą min. 0,5 m projektowanych elementów od istniejącego gazociągu.</li> <li>3.Należy zachować bezpieczną odległość pionową nie mniej niż 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną istniejącego gazociągu (lub zamontowanej na nim rury osłonowej) i skrajniami projektowanych elementów.</li> <li>4.Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Zamościu, ul. Starowiejska 31, 22-400 Zamość. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem e-mail: gazownia.zamosc@psgaz.pl.</li> <li>5.Sieć gazowa w obszarze inwestycji winna być wytyczona przez geodetę, a w miejscu skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem odkryta. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przył czy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości (w strefie kontrolowanej) prace prowadzi się jedynie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przył czy lub armatury). Sposób wykonania skrzyżowania podlega odbiorowi przez Gazownię.</li> <li>6.Obowiązuje zagęszczenie i stabilizacja gruntu w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią gazową (wykopy otwarte). W przypadku wykonania skrzyżowania z istniejącą siecią gazową metodą bezwykopową ustalić boki posadowienia gazu (w przypadku niemożności - przekopy kontrolne) i zachować</li> </ol>

			<p>odległość pionowa od obrysu sieci gazowej min. 20 cm.</p> <p>7. Mogą wystąpić gazy z różnych lat realizacji i naniesienia na mapy – po wytyczeniu zbliżyć (do 1,0 m) i skrzyżować wykonać przekopy kontrolne aby potwierdzić położenie w terenie gazociągów – w obecności przedstawiciela Gazowni.</p> <p>8. Zwraca się uwagę, że gazy wykonywane przewiertami, gazociągami z lat ubiegłych (głównie wykonane przed rokiem 2001) i/lub nad którymi doszło do niwelacji, wymiany gruntu (z uwagi na realizowane niezależnie od sieci gazowej inwestycje) mogłyby pozbawione być lokalizacyjnych (ostrzegawczych).</p> <p>9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora Wykonawcy. Z tytułu uszkodzenia sieci gazowej podmioty realizujące zadanie będą obciążone kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG. Każde uszkodzenie rury gazowej bezwzględnie i natychmiast zgłosić pod numer alarmowy 992.</p>
13	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna	PSE S.A.  2025-02-11 14:24:07	załącznik
14	Exatel S.A.		Przedstawiciel nie stawiał się.
15	NetSpeed Sp z o.o.		Przedstawiciel nie stawiał się.
16	Fibee I Sp. z o. o.	Fibee I Sp. z o. o.  2025-02-13 09:08:43	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 13.02.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenie FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
17	T-Mobile Polska S.A		Przedstawiciel nie stawiał się.
18	HAWE Telekom Sp. z o.o.	Hawe Telekom Sp. z o. o.  2025-02-13 16:59:17	brak uwag
19	Multimedia Polska Sp. z o. o.		Przedstawiciel nie stawiał się.
20	Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe		Przedstawiciel nie stawiał się.

#### PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, połączony z oryginałem przez projektanta z przedstawioną nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.