



Znak: LZZ.434.28.2024.KT

**JR Projekt**  
**Joanna Rzeszutek**  
**ul. Brzozowa 19A/33**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Zamościu w odpowiedzi na pismo dot. *wydania warunków na przekroczenie projektowanym wodociągiem rzeki Łabuńki na dz. nr ewid. 1058 w m. Ruskie Piaski oraz dz. nr ewid. 250 w m. Wólka Nieliska, gm. Nielisz i prowadzenie wodociągu wzdłuż rzeki Łabuńka* podaje następujące warunki:

- zgodnie z art. 389, pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- projektowane przejście siecią wodociągową pod rzeką Łabuńka na dz. nr ewid. 1058 w m. Ruskie Piaski oraz dz. nr ewid. 250 w m. Wólka Nieliska (na wys. dz. nr 26/1 w m. Wólka Nieliska) należy wykonać przewiertem sterowanym w rurach osłonowych na głębokości min. 2 m pod dnem istniejącym rzeki, długość rury ochronnej dobrać tak, aby jej końce sięgały minimum 1,0 m poza górne krawędzie skarp cieku.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego a przed realizacją w/w przedsięwzięcia we wskazanej lokalizacji inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, w trybie art. 261 ustawy Prawo wodne.

Wniosek o zawarcie przedmiotowej umowy inwestor powinien złożyć do PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie wraz ze wskazaniem osoby uprawnionej do jej zawarcia i wyliczoną powierzchnią zajętego gruntu Skarbu Państwa.

KIEROWNIK  
  
Krzysztof Tokarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a - Nadzór Wodny w Zamościu

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu