



2025-10549

DE-DSR-DUR-WER.7070.14.2025.1

Radom, 11 lutego 2025r.

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU
UL. PRZEMYSŁOWA 4
22-400 ZAMOŚĆ

Dotyczy: Narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia projektu sieci wodociągowej na działce nr ew. 1244, obręb Ruskie Piaski, gmina Nielisz.

W odpowiedzi na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej z dnia 10.02.2025r., dotyczącej uzgodnienia projektu sieci wodociągowej w gminie Nielisz informujemy, że działka nr ew. 1244, obręb Ruskie Piaski, znajduje się w skrzyżowaniu z napowietrzną linią elektroenergetyczną NN 220 kV Abramowice - Mokre (przęsło 141 - 142).

Pas technologiczny dla ww. linii elektroenergetycznej 220kV wynosi 50 metrów, tj. 25 metrów od osi linii w obie strony (mierzone w poziomie i prostopadle).

Poniżej przedstawiamy ograniczenia jakie należy stosować w skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanej sieci wodociągowa z ww. linią elektroenergetyczną 220kV:

- zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 30°,
- zabrania się lokalizowania studzienek, punktów rewizyjnych, przepompowych, itp. w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrajnych przewodów fazowych ww. linii 220kV (mierzone w poziomie i prostopadle),
- odległość pomiędzy najbardziej zbliżonymi elementami sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą i stanowiskiem słupa (najbliższego elementu uziomu stanowiska linii elektroenergetycznej) była nie mniejsza niż 10 metrów. - należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów (projekt zagospodarowania terenu) z właścicielem linii elektroenergetycznych - PSE S.A. przed wydaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia,
- zakaz składowania materiałów, tworzenia hałd, nasypów bezpośrednio pod linią i w odległości do 15m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego,
- zakaz zwiększania rzędnych terenu bezpośrednio pod linią oraz w odległości mniejszej niż 6 m od skrajnego przewodu fazowego (mierząc poziomo i prostopadle do przewodów),

Projekt zagospodarowania terenu ww. planowanej inwestycji należy uzgodnić z PSE S.A. w Radomiu, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75, Sekretariat: tel. +48 48 366 06 01, fax. +48 48 366 06 06

Nadmieniamy jednocześnie, że szczegółowe warunki wykonywania prac budowlanych sprzętem zmechanizowanym w sąsiedztwie czynnej linii 220kV należy uzgodnić z PSE S.A. w Radomiu przed rozpoczęciem robót. Wynika to z §55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401) - prowadząc prace budowlano – montażowe zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości mniejszej niż 30 metrów (mierzone w poziomie i prostopadle) od najbliższego skrajnego przewodu fazowego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymogu, prace należy wykonywać w oparciu o uzgodnioną z PSE S.A. w Radomiu Instrukcję Szczegółową Bezpiecznych Warunków Pracy (ISBWP).

W załączeniu przedstawiamy poglądowy przebieg fragmentu trasy linii (oś linii oznaczona kolorem zielonym, przewody fazowe oznaczone kolorem fioletowym) wraz z zaznaczonym obszarem pasa technologicznego (oznaczonego kolorem czarnym).

Sposób zagospodarowania terenów pod liniami elektroenergetycznymi i w ich pobliżu regulują wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi,
- Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2013, poz. 1830),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401).

Sprawę z naszej strony prowadzi: *Pani Justyna Bochenko, tel.: 48 366 09 53 e-mail: justyna.bochenko@pse.pl*

Z poważaniem

Kamil
Jacak

Elektronicznie
podpisany przez
Kamil Jacak
Data: 2025.02.11
14:19:10 +01'00'

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji w Radomiu

Załącznik:

1. Poglądowy przebieg fragmentu trasy linii (oś linii oznaczona na zielono) wraz z pasem technologicznym (oznaczony na czarno)

Kopię otrzymują:

1. WER

