


 Otok ogromowy uziemiający bednarką
z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentów budynku


 Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowadzające drut FeZn fi 8


 złącza kontrolne w puszkach PZO
R < 10 Ω

Odwołania do nazw Producentów i typów materiałów należy traktować jako przykładowe w celu określenia niezbędnych wymogów i parametrów technicznych elementów z jakich musi być wykonana projektowana instalacja. Oznacza to, że dopuszczalne jest ich zastąpienie materiałami o parametrach nie gorszych pod warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Obiekt : Budowa Samorządowego Klubu Malucha w Wielgolesie		
Adres inwestycji: Wielgolas, gm. Latowicz dz. nr ewid. 391/1		
Inwestor: Gmina Latowicz ul. Rynek 6 05-334 Latowicz		
BRANŻA : ELEKTRYCZNA.	DATA : 04.2025	SKALA : 1:100
nazwa rysunku RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA		
PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	nr rysunku E-12 nr strony