

Zamawiający:

**Sąd Okręgowy w Warszawie  
al. „Solidarności” 127  
00-898 Warszawa**

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM  
NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 1**

*ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)*

**na:**

**OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMÓW  
PRZECIWPOŻAROWYCH I SUG W OBIEKCIE SĄDU  
OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE PRZY  
UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE**

**ZP/SUN/12/25**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

### ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE

#### 1. Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Warszawie  
Adres: 00-898 Warszawa, al. „Solidarność” 127  
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00.  
NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694  
<https://bip.warszawa.so.gov.pl/>

#### 2. Postępowanie prowadzi:

Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie  
Adres: 00-898 Warszawa, al. „Solidarność” 127  
e-mail: [rzp@warszawa.so.gov.pl](mailto:rzp@warszawa.so.gov.pl)  
adres strony internetowej Zamawiającego, na której znajduje się link do strony platformy, na której prowadzone jest postępowanie oraz udostępniane są wszelkie dokumenty: <https://bip.warszawa.so.gov.pl/>

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, jest oznaczone znakiem:

**ZP/SUN/12/25**

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

#### 3. Tryb postępowania

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 143.000,00 euro.
- 2) W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

#### 4. Informacje ogólne

- 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przesyłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> z zastrzeżeniem zapisów pkt 14.
- 2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
- 3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
- 4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
- 6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
- 7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.).

- 8) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 9) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
- 10) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- 11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 12) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin* Platformy.
- 13) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 14) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [rzp@warszawa.so.gov.pl](mailto:rzp@warszawa.so.gov.pl) jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
- 15) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 16) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
- 17) Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pani Karolina Pieniak.

## ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
- 2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
- 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 6) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na jego szczególny charakter. Niepodzielność przedmiotu zamówienia podyktowany jest jego jednorodnością. Wykonawca wykonujący usługę obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG, będzie starannie wykonywał swoje obowiązki. Wyodrębnienie części zamówienia, którego można byłoby udzielić różnym wykonawcom, prowadziłoby do sporów kompetencyjnych (konfliktu interesów w sprawach spornych w przypadku wielu wykonawców), trudności organizacyjnych przy nadzorze usługi i ustaleniu odpowiedzialności Wykonawców za wykonaną usługę. Ważnym argumentem są też względy ekonomiczne, tj.: niższe koszty uzyskania zamówienia od jednego Wykonawcy. Ponadto przedmiotowe postępowanie stanowi część zamówienia, z którego pozostałe części zostały wyszczególnione i prowadzone w bieżącym roku w osobnych postępowaniach.
- 7) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- 8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 9-12, z tym, że na podstawie art. 121 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia dotyczących przeglądów technicznych,

- o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych instalacji SUG (Stałego Urzędnika Gaśniczego) oraz w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów.
- 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że osoby skierowane przez Podwykonawcę do realizacji zamówienia będą spełniały warunki określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SWZ, z zastrzeżeniem pkt 8.
  - 10) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
  - 11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.
  - 12) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  - 13) Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty po sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacji powykonawczej i/lub po odbyciu przez Wykonawcę wizji, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Sprawdzenie ww. dokumentów oraz odbycie wizji nie są obowiązkowe, a zatem nie będą miały zastosowania postanowienia art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.
  - 14) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień – kod CPV: 50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych systemów budynkowych.

## 2. Wymagany termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy z tym, że nie wcześniej niż od dnia 23.06.2025 r.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

## ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

### 1. Informacje ogólne

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
- 3) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.
- 4) Dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
- 5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

### 2. Wymagania formalne dotyczące oferty

- 1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1725) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>.

- 2) Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>.
- 3) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
- 4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę/wniosek” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść”, służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje uprzednio pobrany, wypełniony i podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
- 5) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.
- 6) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W przypadku braku podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, jednakże zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.  
Szczegółowe informacje, jak podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym znajdują się w instrukcji podpisywania znajdującej się w Centrum pomocy na Platformie.
- 7) W przypadku pozytywnego zakończenia procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajdować się będzie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
- 8) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa).  
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne w rozumieniu przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
- 9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
- 10) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
- 11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 12) W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
  - a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać tylko formatem PAdES;
  - b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
- 13) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 14) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, a pobranych samodzielnie przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi tłumaczenia niniejszych dokumentów.
- 15) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty.  
Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia



postępowania. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

### 3. Zawartość merytoryczna oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia, wyliczoną w sposób określony w Rozdziale VII ust. 6 SWZ.

## ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

### 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej**, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- 1) **posiada doświadczenie**, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi wykonywane na podstawie jednej umowy każda w zakresie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG w budynku użyteczności publicznej\* o powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m<sup>2</sup> każda, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

*\* Zgodnie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.*

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie, z tym że w sytuacji, gdy każdy z konsorcjantów zamierza realizować przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych realizuje co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą warunkowi udziału w postępowaniu.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

### 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.

❖ **dotyczącym ochrony przeciwpożarowej** – co najmniej 2 (dwie) osobami posiadającymi aktualne kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym:

- a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:
  - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
  - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

- b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym

uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

**Każda z osób, o których mowa w lit. a i b, musi posiadać:**

- potwierdzoną (oświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;
- potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;
- certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawione przez producenta bądź dystrybutora.

❖ **dotyczącym konserwacji i przeglądów technicznych instalacji SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego)** – co najmniej 2 (dwie) osobami, w tym:

- a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

- b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

**Każda z osób, o których mowa w lit. a i b, musi posiadać:**

- dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;
- uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji

(WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);

❖ **dotyczącym konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego** – co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego – hydrantów wewnętrznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień na stanowisku eksploatacji i dozoru, o których każdorazowo mowa w lit. a i b, ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. Dopuszcza natomiast możliwość łączenia uprawnień w pozostałym zakresie.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

## **2. Podstawy wykluczenia**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), tj. z postępowania o udzielenie zamówienia:

➤ **zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, wyklucza się Wykonawcę:**

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub



komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

➤ **zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

- 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514);
- 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514);
- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

**3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 2**

- 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
  - a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
  - b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
- 2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
  - a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ wraz z podaniem rodzaju budynku, min. powierzchni, zakresu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a także załączenia dowodów określających czy zostały one wykonane należycie.

Dowodami w powyższym zakresie są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z zastrzeżeniem, że w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, posiadanych uprawnień, kwalifikacji, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone w ust. 1 pkt 2, na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
  - c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b.
- 3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

#### 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i b składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregośkolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalne jest również złożenie przez któregośkolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia równocześnie oferty indywidualnej.
- Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

#### 5. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą** zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach

określonych w art. 118, **składa wraz z ofertą** oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i b, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
  - b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZENIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV SWZ, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 3 dokonuje w przypadku:
  - 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
5. Podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:
  - 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- 3) pełnomocnictwa – mocodawca.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
8. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## ROZDZIAŁ VI. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do dnia 9 czerwca 2025 r. do godz. 12:00**. Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
3. Wadium ustala się w wysokości: 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100).
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: **98 1130 1017 0021 1000 0390 0004** z adnotacją „*Wadium – ZP/SUN/12/25 – obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie*”.
7. Dowodem wniesienia wadium będzie kopia polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy, oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z dokumentu wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z oznaczeniem tych Wykonawców.**
10. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 i Rozdziałem III ust. 2 SWZ, do upływu terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
11. Dokument wadium musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „*Obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie – ZP/SUN/12/25*”.
12. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

## ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
3. Całkowita cena musi zawierać wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy, bez których nie można zrealizować przedmiotu zamówienia, oraz uwzględnia warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej umowie w tym: koszty świadczenia usługi, koszty robocizny wszelkich napraw objętych wskazanym w zamówieniu zakresem usług konserwacyjnych, koszty dojazdu, koszty transportu, koszt szkoleń z obsługi systemu osób ochraniających obiekt, wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, koszty materiałów czyszczących i konserwujących, koszty części, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, podzespołów, urządzeń itp. użytych do konserwacji/przeglądu/wymian/napraw, o ile nie podlegają gwarancji, których łączna wartość brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania

naprawy/prac dodatkowych” nie przekracza 500,00 zł, wszelkie opłaty, w tym ubezpieczenia, inne opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

4. Wykonawca powinien w kalkulować w cenę oferty ryzyko wynikające z przyjęcia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia, tj. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów dostawy. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
5. Cena jest stała do końca trwania umowy, z zastrzeżeniem Rozdziału XI ust. 8 i 15 SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia za realizację zamówienia w okresie trwania umowy w następujący sposób:
  - 1) w ust. 1 formularza ofertowego, należy wyliczyć i wskazać cenę bez podatku VAT za świadczenie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, za jeden miesiąc wykonywania usługi, a następnie doliczyć do wskazanej kwoty wartość wynikającą z zastosowanej stawki podatku VAT i tak otrzymaną cenę z podatkiem VAT za jeden miesiąc wykonywania usługi wpisać w ust. 1 formularza ofertowego;
  - 2) następnie otrzymane ceny jednostkowe (z podatkiem VAT i bez podatku VAT), należy pomnożyć przez 24 (dwadzieścia cztery), czyli przez ilość miesięcy realizacji umowy, i tak otrzymane wartości należy wskazać jako całkowite ryczałtowe wynagrodzenie (z podatkiem VAT i bez podatku VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia.

## ROZDZIAŁ VIII. TERMINY

### 1. Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **do dnia 8 lipca 2025 r.** włącznie (30 dni od dnia upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem pkt 2).
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### 2. Termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w formie lub postaci określonych w Rozdziale I ust. 4 SWZ i Rozdziale III ust. 2 SWZ.
- 2) Oferty należy złożyć w terminie **do dnia 9 czerwca 2025 r. do godz. 12:00.**
- 3) Otwarcie złożonych ofert (rozszyfrowanie) odbędzie się **w dniu 9 czerwca 2025 r. o godz. 12:20.** Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy. System Platformy automatycznie rozszyfrowuje oferty w momencie ich otwarcia.
- 4) Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert, zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

## ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

### 1. Kryteria oceny oferty

- 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
- 2) Kryteriami oceny ofert są:
  - a) cena ofertowa (C) - waga kryterium – 60%,
  - b) czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia (U) – waga kryterium – 20%,
  - c) okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G) – waga kryterium – 10%,
  - d) czas dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w wymaganym terminie (Z) – waga kryterium – 10%.
- 3) Ocena ofert będzie dokonywana w zakresie każdego kryterium w następujący sposób:

#### a) kryterium cena ofertowa (C): waga kryterium – 60%

Zamawiający do oceny przyjmie całkowitą cenę z podatkiem VAT wskazaną w ust. 1 formularza oferty.

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru:



$$C = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100 \times 60\%$$

$C_{\min}$  – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert

$C_i$  – cena ofertowa badanej oferty

60% – waga kryterium - cena

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

**b) kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia (U): waga kryterium – 20%**

Zamawiający w niniejszym kryterium będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę czas na przystąpienie do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem przez Zamawiającego awarii/usterki/uszkodzenia.

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przystąpił do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia maksymalnie do 2 godzin od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem przez Zamawiającego awarii/usterki/uszkodzenia.

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco:

- do 2 godzin – 0 pkt,
- do 1 godziny – 10 pkt,
- do 0,5 godziny – 20 pkt.

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wówczas, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany czas na przystąpienie do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem przez Zamawiającego awarii/usterki/uszkodzenia krótszy niż 2 godziny.

W przypadku, gdy Wykonawca, w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnej rubryki Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin (tj. do 2 godzin) i wówczas Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.

W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu.

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

**c) kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G): waga kryterium – 10%**

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru:

$$G = \frac{G_i}{G_{\max}} \times 100 \times 10\%$$

$G_{\max}$  – najdłuższy termin udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy określony w miesiącach, spośród wszystkich złożonych ofert,

$G_i$  – termin udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy określony w miesiącach wskazany w badanej ofercie,

10% – waga kryterium - udzielony okres gwarancji jakości na wykonane naprawy.

Przez naprawy należy rozumieć prace naprawcze wynikające z umowy oraz naprawy na osobne zlecenie.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, zgodnie z powyższym wzorem jeżeli Wykonawca wskaże okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy dłuższy niż 6 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza maksymalny okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane naprawy przez Wykonawcę, tj. 24 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres max. 24 miesięcy.

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, tj. 6 miesięcy, w kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G) otrzyma 0 pkt.

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji wynosi 6 miesięcy, a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż w miesiącach, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w miesiącach, Zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę miesięcy (przy czym przyjmie, że miesiąc liczy 30 dni), w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego termin, tj. 6 miesięcy, a Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

**d) kryterium czas dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w wymaganym terminie (Z): waga kryterium 10%**

Zamawiający w kryterium czas dostarczenia urządzenia zastępczego będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę czas dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w wymaganym terminie.

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w wymaganym terminie (tj. do 8 godzin) dostarczył urządzenie zastępcze sprawne, wolne od wad, w miejsce urządzenia podlegającego naprawie w terminie maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez Zamawiającego.

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco:

- do 48 godzin – 0 pkt,
- do 47 godzin – 1 pkt,
- do 25 godzin – 3 pkt,
- do 15 godzin – 5 pkt,
- do 5 godzin – 10 pkt.

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wówczas, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany czas dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w terminie krótszym niż 48 godziny.

W przypadku, gdy Wykonawca, w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnej rubryki Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin (tj. do 48 godzin) i wówczas Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.

W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu.

W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

- 4) Ocenę ostateczną stanowić będzie łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy za powyższe kryteria obliczona według wzoru:

$$C + U + G + Z = P$$

gdzie:

- C - liczba punktów za kryterium cena ofertowa,
- U - liczba punktów za kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia,
- G - liczba punktów za kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy,
- Z - liczba punktów za kryterium czas dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w wymaganym terminie,
- P - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy stanowiąca ostateczną ocenę badanej oferty.

## 2. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

## ROZDZIAŁ X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy.
4. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca oraz powinna obejmować termin, o którym mowa w ust. 7.
5. Przy wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: **98 1130 1017 0021 1000 0390 0004** z adnotacją „Zabezpieczenie – ZP/SUN/12/25 – obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie”.
7. Zamawiający zwróci 100% wartości ustalonego zabezpieczenia w terminie 30. dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna treść dokumentu zabezpieczenia powinna odpowiadać warunkom określonym poniżej w ust. 9.
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zapłaty kar umownych określonych w umowie oraz nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty.

## ROZDZIAŁ XI. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Udział w postępowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 308 ust. 2 i 3 pkt 1 lit. a ustawy.
3. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania umowy z przyczyn niewynikających

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- 3) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do wielkości zrealizowanego zamówienia.
6. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązań Zamawiającego na ich wprowadzenie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
  - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427).- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 7 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1-4. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 13. W przypadku niezłożenia oświadczenia w tym terminie, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia jego złożenia.
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
13. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 pkt 2-4 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.
14. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
15. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może

- zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
16. W przypadku opisanym w ust. 15 umowa ulegnie rozwiązaniu lub odpowiednio zmniejszeniu ulegnie jej zakres, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia poza zapłatą wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin zakończenia realizacji umowy, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. Przepisów dotyczących kar umownych w przypadku określonym w ust. 16 nie stosuje się.
  17. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedstawić:
    - 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
    - 2) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  18. Nieprzedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, dokumentów o których mowa w ust. 17, będzie traktowane jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy kw sprawie zamówienia publicznego.
  19. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
  20. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

## ROZDZIAŁ XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, określone w art. 505 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

## ROZDZIAŁ XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW

**Administratorem danych osobowych** zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w dokumentach Podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest **Sąd Okręgowy w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie**, z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@warszawa.so.gov.pl](mailto:iod@warszawa.so.gov.pl).
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu **udzielenia i realizacji zamówienia publicznego**, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz wewnętrznych procedurach archiwizacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Wskazane w punkcie 5 prawa podlegają następującym ograniczeniom:
  - a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
  - b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.
9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@warszawa.so.gov.pl](mailto:iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25



10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

**Załączniki do SWZ:**

- 1) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
- 2) załącznik nr 2 – Projekt umowy;
- 3) załącznik nr 3 – Formularz – oferta przetargowa;
- 4) załącznik nr 4 – Formularz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- 5) załącznik nr 5 – Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- 6) załącznik nr 6 – Wykaz usług;
- 7) załącznik nr 7 – Wykaz osób;
- 8) załącznik nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w zakresie i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację systemów i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych i przeglądów oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez wykonawcę po zrealizowaniu czynności konserwacyjnych i serwisowych.

Wykonawca w przeciągu 21 dni od podpisania umowy prześle przedstawicielowi Zamawiającego harmonogram konserwacji i przeglądów oraz wzoru protokołu z przeglądów i konserwacji do akceptacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego protokołów z przeglądów okresowych oraz protokołów z zaistniałych awarii lub usterek.

Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadającej uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w SWZ i umowie oraz w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej w celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania systemów i urządzeń.

**Wykonawca w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy wymieni 7 klap pożarowych na klapy firmy Mercor o następujących parametrach:**

Lp.	Numer klapy	Rozmiar	Lokalizacja
1	W 5.2	800x400	Archiwum -1
2	W 5.2	800x400	Archiwum -1
3	W 5.3/2	800x400	Maszynownia - 1
4	WG 4.3	900x400	Garaż
5	WT 1.10/1	fi 125	garaż
6	W 3.13	fi 160	parter
7	W 3.9	1300x200	II p

### ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

1. Utrzymanie obiektu i pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i składowania.
2. Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących się na terenie budynku.
3. Prowadzenie dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w obiekcie.
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym w miarę potrzeb szkolenie pracowników ochraniających obiekt w zakresie obsługi systemu ppoż.
5. Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (sygnalizacji pożaru, hydrantów przeciwpożarowych, SUG i innych) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25

zagrożenia pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi.

6. Bezwzględne podejmowanie działań w przypadku:
  - 1) zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru,
  - 2) awarii instalacji przeciwpożarowej,
  - 3) wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe.
7. Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania.

## **OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH - SYGNALIZACJI PPOŻ. I INSTALACJI ROZGLĄSZANIA PRZEWODOWEGO**

1. SAP  
Centrala SAP w pomieszczeniu ochrony na poziomie 0 – typu XLS 60 (2 sztuki) - instalacja sygnalizacji pożaru przez centralę i system zarządzania realizuje automatycznie następujące funkcje wykonawcze związane z prowadzeniem akcji ewakuacyjnej:
  - 1) alarm akustyczny,
  - 2) odblokowanie drzwi znajdujących się pod kontrolą dostępu,
  - 3) zamknięcie bram, drzwi pożarowych i dymowych,
  - 4) zamknięcie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych,
  - 5) zamknięcie bram pożarowych w garażu dla uzyskania podziału powierzchni na właściwe strefy pożarowe,
  - 6) sprowadzenie wind na parter, zablokowanie drzwi w pozycji otwartej,
  - 7) otworenie klap dymowych na szczytach klatek,
  - 8) zapalenie czerwonego światła na wjeździe do garażu,
  - 9) zamknięcie bram prowadzących do garażu,
  - 10) wysterowanie nadajnika monitorowania pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej,
  - 11) reakcje czujek optycznych dymu – 699 sztuk.

**W budynku zainstalowany został system optyczno-akustyczny Honeywell z sygnalizatorami typu EMA 24 SRSS (66 szt.).**

### **2. Do Wykonawcy należeć będzie:**

- 1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i użytkowej.
- 2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na trzy miesiące oraz naprawy systemów.
- 3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu, usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach.
- 4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów.
- 5) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów.
- 6) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew.
- 7) Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych i przyłączy do budynku.
- 8) Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym m.in.: kontrola parametrów pracy urządzeń systemu, odczyty historii).
- 9) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.
- 10) Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.
- 11) Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) w czasie pełnienia dyżuru w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (max. do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego (max. do 2 godz.),
- 2) natychmiastowego po odebraniu zgłoszenia, przez 24 godziny na dobę, przystąpienia do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku

zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku.

Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru telefonicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez wykwalifikowanego i uprawnionego pracownika.

## **CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE**

### **I PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI SUG (STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO)**

dot. czynności konserwacyjnych związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz elementów wchodzących w skład, SUG typu KD-200 na gaz FM-200, zabezpieczającego dwie serwerownie i archiwum w części wschodniej obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Zainstalowano trzy systemy SUG:

- 1) Serwerownia SO – 30 m<sup>2</sup>,
- 2) Serwerownia SR – 30 m<sup>2</sup>,
- 3) Archiwum -2 – 300 m<sup>2</sup>.

System SAP przyjmuje informacje z SUG i uruchamia odpowiednie sekwencje na budynku, ale są to systemy działające autonomicznie.

Konieczna jest koordynacja konserwacji pomiędzy konserwatorem SAP i SUG.

W systemie KD-200 jest część hydrauliczna Kidde i część sterująca Polon Alfa. Konserwuje się cały system, gdyż jest to system nierozłączny.

Zakres czynności:

1. Przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane jeden raz na kwartał, zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, w tym m.in.:
  - 1) test czujników ciśnienia,
  - 2) sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących,
  - 3) kontrola węży giętkich,
  - 4) przegląd dysz,
  - 5) przegląd i sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, klapy odcinające),
  - 6) test systemu sterowania gaszeniem,
  - 7) test sygnalizatorów pożaru,
  - 8) sprawdzenie instalacji elektrycznej,
  - 9) sprawdzenie akumulatorów,
- 10) wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową systemu.
2. Naprawa wszelkich usterek wykrytych podczas przeglądów oraz wymianę części i podzespołów (niesprawnych lub zużytych technicznie).
3. Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, powstałych w czasie eksploatacji urządzeń, w tym wymianę wadliwych części i podzespołów.
4. Usługę całodobowego pogotowia technicznego, z czasem reakcji do 4 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

Warunki wykonania usługi:

1. Czynności związane z przeglądami codziennymi i miesięcznymi przedmiotowych instalacji wykonuje użytkownik systemu.
2. Wykonawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065) oraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice), w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
3. Zakres usługi nie obejmuje czynności polegającej na uzupełnianiu lub ponownym napełnieniu zbiorników gazem.
4. Naprawy nie objęte zakresem usługi konserwacji, wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia wykonania naprawy.
5. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu należyłą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych konserwowanych urządzeń. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zobowiąże się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy, uszkodzonego z przyczyn leżących po jego stronie, sprzętu.
6. Serwis prowadzony będzie w oparciu o oryginalne części i podzespoły producentów urządzeń podlegających konserwacji.

## **CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWOŻAROWEGO**

Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.).

### Zakres przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru:

#### **Centrala wraz z podstawowym zasilaniem:**

- 1) sprawdzenie działania centrali, jej mocowania stan techniczny i parametry (zgodnie z DTR),
- 2) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
- 3) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków manipulatorów żarówek, zamków i szyb,
- 4) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozoru, stanu pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą pakietów uszkodzonych,
- 5) czyszczenie centrali i jej gniazd stykowych.

#### **2. Awaryjne źródła zasilania:**

- 1) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów, sprawdzenie pojemności akumulatorów,
- 2) sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,
- 3) czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych.

#### **3. Linie dozoru i sygnalizacyjne:**

- 1) sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań,
- 2) sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przerywania linii,
- 3) usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji,
- 4) sprawdzenie działania każdej linii dozoru poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

#### **4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru:**

- 1) sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania itp.), naprawa ewentualnych uszkodzeń,
- 2) sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek i sygnalizatorów za pomocą imitatorów pożaru,
- 3) usuwanie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych, ewentualna ich wymiana.

#### **5. Urządzenia dodatkowe:**

- a) sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych a także przeciwpożarowych kłap i innych urządzeń sterowanych sygnałem pożarowym z centrali sygnalizacji pożaru.

#### **6. Czujki optyczne dymu, ilość 660 szt.:**

- 1) okresowe sprawdzenie poprawności działania czujek zgodnie z wymogami Państwowego Urzędu Atomistyki (PUA),
- 2) wymiana zużytych czujek i ich utylizacja przez osoby uprawnione przez PUA,
- 3) prowadzenie stosownego rejestru zgodnie z wymogami PUA,

#### **7. Przekaznik sygnału radiowego o zagrożeniu pożarowym:**

- 1) zawarcie stosownej umowy z koncesjonowaną stacją monitorowania pożarów (np. NOMA, FALCK),**
- 2) bieżąca konserwacja nadajnika.

#### **Uwagi dodatkowe:**

- 1) naprawa uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub zdarzeń losowych na koszt użytkownika wymaga ustaleń wysokości kosztów z Zamawiającym,
- 2) Wykonawca (konserwator) odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w książce przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmowego przechowywanej przez użytkownika obiektu przy centralce oraz własnym protokole potwierdzonym przez użytkownika systemu. Potwierdzony protokół stanowi podstawę do rozliczeń z Zamawiającym.

### Zakres przeglądu i konserwacji hydrantów i zaworów hydrantowych:



- 1) całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem ciśnienie i wydajność,
- 2) sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania,
- 3) sprawdzenie zacisków i taśmowania węża,
- 4) wymiana zbitych szyb w drzwiczkach hydrantowych,
- 5) wymiana uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych,
- 6) sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolki przeglądu,
- 7) raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węża hydrantowych zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- 8) przegląd pompowni przeciwpożarowej.

#### Zakres przeglądów i napraw gaśnic:

##### Przegląd:

1. Oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
  - 1) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm<sup>3</sup> sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego,
  - 2) sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
  - 3) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji,
  - 4) naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

##### 2. Naprawa:

- 1) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymianę,
- 2) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
- 3) wymiana lub napełnienie naboju i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności,
- 4) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymianę oznakowania,
- 5) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat.

#### Zakres przeglądów przeciwpożarowych klap dymowych:

- 1) otwarcie klapy, sprawdzanie prawidłowości pracy urządzenia:
  - a) sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie okuć,
  - b) sprawdzenie okuć,
- 2) oględziny zewnętrzne wszystkich elementów,
- 3) sprawdzenie działania centrali sterowniczej przy zamkniętych klapach w trybie testowym,
- 4) smarowanie uszczelek pastą przeciwwymarzającą w okresie zimowym,
- 5) naklejenie kontrolki dokonanego przeglądu,
- 6) ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego,
- 7) zamknięcie klap automatyką pogodową,
- 8) pomiary elektryczne.

#### Zakres przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- sprawdzenie stanu technicznego lamp wyposażonych w moduły do zasilania awaryjnego,
- testowanie, sprawdzanie i regulacja parametrów instalacji zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń dostarczoną przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów,
- wizualne sprawdzenie kontrolki wskaźnika potwierdzającego, że lampa/znak jest w gotowości,
- sprawdzenie zamocowań, czystości i kompletności lamp/znaków,
- sprawdzenie natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
- sprawdzenie czasów uruchamiania się oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia,
- sprawdzenie czasów osiągnięcia wymaganego natężenia,
- sprawdzenie czasów długości działania po zaniku napięcia,
- sporządzenie graficznego zestawienia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z uwzględnieniem ich rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach,

Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych oraz bram ppoż.:

- ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
- kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe),
- ocena swobody ruchu skrzydła,
- kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczeltek,
- kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi,
- kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe),
- weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza,
- kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja,
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi
- kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
- kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja,
- kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących,
- kontrola osadzenia ościeżnicy.

<b>Urządzenia ppoż.</b>			
Urządzenie	Typ	Ilość	Producent
Hydranty wewnętrzne		20 szt. 12 szt.	Gras HW-25W-KP GRAS HW-52
Hydranty zewnętrzne		2 szt.	
Gaśnice		32 szt.	
Kłapy dymowe		2 szt.	MERCOR MCR PROLIGHT PLUS
Kłapy ppoż. w systemach wentylacji	Ei-120	77 szt.	GRAFIT + Mercor
Bramy pożarowe		1 szt.	MARTECH MARC- P160
Drzwi pożarowe		43 szt.	Domoferm LF531, 621, Alufire Neo, Exterior
Zestaw hydrantowy		1 szt.	KSB
Oświetlenie ewakuacyjne			Zasilany z rozdzielni piętowych
Oprawy	zasilanie: 230V/baterijne 3h	193 szt.	HYBRYD PRYMAT

W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) w godzinach pracy Zamawiającego, do niezwłocznego (do 2 godz.) przystąpienia konserwatora do usunięcia drobnych usterek i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego,
- 2) natychmiastowe po odebraniu zgłoszenia, przez 24 godziny na dobę, przystąpienie do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, lub uniemożliwiających prawidłową pracę budynku.

**Wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., , poz. 822). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wykonawca skierował do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu, w tym osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.**

#### **Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:**

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, gdyż wykonanie

tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

#### **Wgląd do dokumentacji powykonawczej:**

Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni do wglądu, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert, w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie dokumentację powykonawczą określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądów.

W tym celu Wykonawca powinien **przesłać wniosek drogą elektroniczną na adres: [rzp@warszawa.so.gov.pl](mailto:rzp@warszawa.so.gov.pl) lub za pośrednictwem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>**, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, której będzie udostępniona ww. dokumentacja.

**Zamawiający poinformuje Wykonawcę, kiedy będzie on mógł zapoznać się z ww. dokumentacją. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego podane we wniosku dane osobowe osoby, której będzie udostępniona dokumentacja.**

#### **Wizja miejsca objętego przedmiotem zamówienia:**

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania **wizji lokalnej** miejsca objętego zakresem zamówienia, która w przypadku zainteresowania jej odbyciem, **planowana jest w dniu 4 czerwca 2025 r. o godzinie 9:00 przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Spotkanie przy wejściu do budynku przy stanowisku ochrony w Warszawie. Wizja zostanie przeprowadzona w obecności członków Komisji przetargowej.

W związku z tym osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizji, proszone są o zgłoszenie uczestnictwa **najpóźniej do dnia 3 czerwca 2025 r., do godziny 12:00, drogą elektroniczną na adres: [rzp@warszawa.so.gov.pl](mailto:rzp@warszawa.so.gov.pl) lub za pośrednictwem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>**, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, która uczestniczyła w wizji.

**W przypadku braku zainteresowania wizją, nie odbędzie się ona.**

**Zapoznanie się z ww. dokumentacją oraz udział w wizji nie są obowiązkowe, a zatem nie będą miały zastosowania postanowienia art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.**

**U M O W A N R .....**  
(projekt)

W dniu ..... r. w Warszawie\*, pomiędzy:

*\*do wykreślenia w przypadku zawarcia umowy obustronnie w formie elektronicznej*

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-898) przy al. „Solidarności” 127, NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....

a

firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., NIP:....., Regon:....., działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ....., pod numerem....., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ....., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

zwanymi też w dalszej treści umowy „Stronami”,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP/OG/12/25 na obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, wymogami określonymi w SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ZP/SUN/12/25 oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym że nie wcześniej niż od dnia 23.06.2025 r.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

**§ 3**

**Zakres i zasady wykonania przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji, rozumianej jako wykonywanie bieżących robót mających na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia poprzez podejmowanie wszelkich działań zapobiegających nadmiernemu pogorszeniu ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w tym robót polegających na wymianie jednych elementów na inne bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego oraz działań zapewniających ciągłe i sprawne funkcjonowanie instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym w szczególności do:
  - 1) bieżącego monitorowania stanu technicznego, w tym w miarę potrzeb: utrzymywania pożądaných parametrów technicznych instalacji i urządzeń/dokonywania regulacji/korekty nastawień urządzeń/podzespołów/ przeprowadzania testów/kontrolnych pomiarów działania urządzeń/podzespołów;
  - 2) wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z DTR, w terminach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, przy

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25

- uwzględnieniu określonej dla poszczególnych obiektów i systemów częstotliwości ich wykonywania;
- 3) wymiany części zamiennych zużytych technicznie i wszelkiego rodzaju elementów eksploatacyjnych posiadających określoną żywotność;
  - 4) opracowywania specyfikacji remontowej / modernizacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń, których stan techniczny wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu, modernizacji lub wymiany w przypadku braku wskazań do remontu (przywrócenia do stanu pierwotnego);
  - 5) dokonywania napraw oraz usuwania awarii / usterek;
  - 6) pełnienia pogotowia technicznego w cyklu 24 godziny/dobę przez 7 dni/tydzień;
  - 7) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywane czynności konserwacyjne oraz zdarzenia interwencyjne w zakresie usuwanych awarii / usterek;
  - 8) wypełniania zadań z obszaru obsługi technicznej zleczanych przez przedstawiciela Zamawiającego;
  - 9) przygotowania do ewentualnych przeglądów przez UDT;
  - 10) w miarę potrzeb szkolenia z obsługi systemu osób ochraniających obiekt.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą instalacji i urządzeń podlegających usłudze, w tym m. in. w zakresie wskazanym szczegółowo w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzeń przy wykazach instalacji i urządzeń oraz w oparciu o profesjonalną wiedzę uwzględniającą aktualne rozwiązania techniczne / technologiczne i doświadczenie własne Wykonawcy.
3. Usługa konserwacji, w zakresie czynności podejmowanych bezpośrednio w obiektach, wykonywana będzie co do zasady w dni robocze Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, a w przypadku wystąpienia awarii, w każdym czasie.
4. Wykonawca, niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o każdym stwierdzonym w toku wykonywanych czynności przypadku nieprawidłowego działania instalacji i/lub urządzeń, w tym o zaistniałych awariach, a także o stanie instalacji i/lub urządzeń wskazującym konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych.
5. Wykonawca, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń, na bieżąco i w sposób rzetelny prowadzić będzie dzienniki/książki konserwacji/wpisy do CRO, z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji powykonawczej obiektu. Do dzienników/książek konserwacji wpisywane będą wszystkie podejmowane w ramach konserwacji czynności o charakterze bieżącym oraz interwencyjnym z oznaczeniem ich rodzaju, zakresu i daty wykonania (np.: wykonanie przeglądu, usunięcie awarii/usterki, wymiana uszkodzonych/zużytych części/podzespołów/urządzeń, itp.). Każdy wpis powinien być potwierdzony podpisem osoby uprawnionej. Dzienniki/książki konserwacji znajdować się będą u przedstawiciela Zamawiającego, a wpisy w niniejszych książkach będą stanowić podstawę do uznania, że Wykonawca wykonał wymagane czynności konserwacyjne, w tym naprawcze.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w terminie do 21 dni od dnia rozpoczęcia realizacji usługi propozycji harmonogramu konserwacji i przeglądów oraz wzoru protokołu z przeglądów i konserwacji (który będzie każdorazowo stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT) w formie papierowej oraz elektronicznej. Harmonogram musi zawierać dokładny podział na instalacje/urządzenia, rodzaj przeglądu oraz tydzień, w którym dana czynność będzie wykonywana. Protokoły z przeglądów muszą zawierać każdą czynność jaka powinna być wykonana, ocenę sprawności, użyte części/materiały. Ww. propozycje wymagają akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca, w terminach przyjętych dla wykonania przeglądów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po zakończeniu każdego przeglądu sporządzi „Protokół konserwacji”, zgodny ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, w którym udokumentuje wszystkie czynności podjęte w ramach wykonywanej usługi w danym okresie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: przeglądów technicznych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych instalacji SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego) oraz w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji kosztów związanych z wykonywaniem usługi. Wykonawca w „Protokole konserwacji”, o którym w ust. 7 umowy, poza zakresem wykonanych czynności, odpowiednio za rozliczany okres zamieszcza wykaz kosztów, poniesionych przez Zamawiającego za użyte części / podzespoły / urządzenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie elementów instalacji i urządzeń, w przypadku konieczności wymiany na nowe dotychczasowego urządzenia, bez zmiany umowy i wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy należnego za wykonanie usługi (wymiana urządzeń i elementów instalacji nie stanowi zmiany treści umowy).

11. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, każdorazowo naniesie w dokumentacji instalacji ewentualne zmiany wprowadzone w ramach wykonywanej usługi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych umową czynności z należytą starannością, przestrzegając obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ładu, porządku i właściwej organizacji pracy oraz kierując się aktualnym poziomem wiedzy technicznej i polskimi normami.
13. Wykonawca, w zakresie należytego wykonania umowy, zapewnia dostawę we własnym zakresie i na swój koszt oraz stosowanie podczas realizacji usługi wyłącznie wyrobów, materiałów/części/podzespołów/urządzeń i narzędzi posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym dopuszczające do stosowania w budownictwie.
14. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy:
  - 1) w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, co najmniej 2 (dwie) osoby posiadające aktualne kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym:
    - a) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:
      - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
      - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,
    - b) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:
      - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
      - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,
  - Każda z osób, o których mowa w lit. a i b, posiada:**
    - potwierdzoną (oświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;
    - potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;
    - certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawione przez producenta bądź dystrybutora.
  - 2) w zakresie dotyczącym konserwacji i przeglądów technicznych instalacji SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego), co najmniej 2 (dwie) osoby, w tym:
    - a) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:
      - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
      - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

- b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), uprawnijające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu, czynności kontrolno-pomiarowych:

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,

**Każda z osób, o których mowa w lit. a i b, posiada:**

- dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;
- uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);

- 3) w zakresie dotyczącym konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia uprawnień na stanowisku eksploatacji i dozoru, o których każdorazowo mowa w ust. 14 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 14 pkt 2 lit. a i b, ww. funkcje muszą pełnić każdorazowo dwie różne osoby. Dopuszcza natomiast możliwość łączenia uprawnień w pozostałym zakresie.
16. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania, do wykonywania prac osób wskazanych w Wykazie osób, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy, posiadających niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia/szkolenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, w tym osób, o których mowa w ust. 13, zawierający informację na temat kwalifikacji, uprawnień/szkoleń, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz kopie zanonimizowanych dokumentów posiadanych przez osoby skierowane do realizacji umowy, potwierdzających posiadane przez nie kwalifikacje, uprawnienia/szkolenia, doświadczenie niezbędne do realizacji umowy. Zamawiający dokona weryfikacji od dnia ich otrzymania od Wykonawcy.
17. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi przez osoby wskazane w wykazie osób, Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji umowy inne osoby posiadające wymagania określone w ust. 14. Wykonawca najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed przystąpieniem nowych osób do pełnienia obowiązków, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nowy wykaz pracowników wraz z kserokopiami zanonimizowanych dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagania, o których mowa w ust. 14. Każdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego wykazu osób, wraz z zanonimizowanymi dokumentami, o których mowa w ust. 16, Zamawiający, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, dokona weryfikacji dokumentów. Jeżeli ze złożonych dokumentów nie będzie wynikało, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, Zamawiający nie dopuści do pracy tych osób.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia na każdym etapie realizacji umowy, czy osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób, posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje oraz uprawnienia, o których mowa w ust. 14. W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wglądu do dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje oraz



- uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich udostępnienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego pisemnego wezwania w niniejszym zakresie.
19. W przypadku, gdy na skutek sprawdzenia dokonanego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 17 lub 18, okaże się, że którakolwiek z osób nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 4 umowy. Nałożenie na Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go od skierowania do realizacji umowy osoby spełniającej wymagania Zamawiającego.
  20. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wymienić 7 klap pożarowych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  21. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wprowadzonego zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie”, który stanowi załącznik nr 4 do umowy.
  22. Każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy zobowiązana będzie przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych jej czynności do podpisania „Zobowiązania”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.
  23. Zamawiający zobowiązuje się do:
    - 1) udostępnienia pomieszczeń w obiektach Zamawiającego dla pracowników Wykonawcy w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy, a w przypadku wystąpienia awarii, w każdym czasie,
    - 2) pokrycia kosztów użytych podczas napraw/usuwania awarii/usterek części/podzespołów/urządzeń, wg cen ich zakupu (na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury VAT), zgodnie z zapisami § 4 pkt 2 umowy (w takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca) oraz bez ograniczenia ich wartości zgodnie z zapisami § 4 pkt 8 umowy.
  24. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest do czynnego udziału w przekazaniu obowiązków wynikających z zakończonej umowy następnemu Wykonawcy, który na podstawie odrębnej umowy będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę w tożsamym zakresie. W przypadku stwierdzenia przez następującego Wykonawcę nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, zastosowanie mają zapisy § 5 umowy.
  25. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania:
    - 1) aktualnych uprawnień w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice),
    - 2) certyfikatu serwisowego lub zaświadczenia, wystawionego przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń SUG Gazowe.
  26. Realizacja umowy przez Wykonawcę niezgodnie z zapisami umowy oraz niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, traktowana będzie jako naruszenie warunków postanowień umowy i będzie skutkowała naliczeniem kary umownej na podstawie § 10 ust. 3 umowy, chyba, że wystąpi podstawa naliczenia innej kary umownej określonej w § 10 umowy.
  27. Za godziny i dni robocze przyjmuje się godziny pracy Zamawiającego każdego dnia tygodnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, z zastrzeżeniem dni urzędowo wolnych od pracy dla Zamawiającego oraz sobót wyznaczonych u Zamawiającego do odpracowania.

#### **§ 4**

#### **Zobowiązania Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) pokrycia kosztów mediów, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, usług wodno-kanalizacyjnych, usług w zakresie łączności, zgodnie z fakturami wystawionymi przez dostawców ww. mediów oraz koszty wywozu odpadów komunalnych;
- 2) pokrycia kosztów ewentualnych napraw/wymian objętych wskazanym w zamówieniu zakresem usług konserwacyjnych, o ile naprawy te nie podlegają gwarancji, w zakresie dostawy/ zakupu części/ podzespołów/urządzeń, niezbędnych do naprawy/ usuwania awarii/ usterki, których łączna wartość brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” przekracza kwotę 500,00. PLN. W takim przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca;
- 3) przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji określającej rodzaje wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych;
- 4) udostępnienia książki konserwacji;
- 5) udostępnienia pomieszczeń w obiektach podlegających usłudze w dni robocze, a w przypadku awarii w każdym czasie;
- 6) podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego;

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25

Strona 31 z 71

- 7) informowania Wykonawcę na bieżąco o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy;
- 8) pokrycia kosztów ewentualnych napraw wynikających z dewastacji obiektu i urządzeń poprzez osoby trzecie,
- 9) pokrycia kosztów dostarczenia i wynajmu na czas trwania naprawy/usuwania awarii/usterki rusztowań, jeżeli naprawa/usuwanie awarii/usterki odbywa się na wysokości i wymaga ich zastosowania. Koszty robocizny związane z postawieniem, przestawianiem rusztowania pokrywa Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wykonania usługi.

## § 5

### Naprawy i usuwanie usterek

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw/usuwania awarii/usterek stwierdzonych samodzielnie przez Wykonawcę w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych i/lub stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 2.
2. Zgłoszenia awarii/usterki zawierające typ/numer fabryczny urządzenia, dokonywane będą, przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego, na numer telefonu i adres e-mail wskazany w ust. 3. Zgłoszenia awarii zawierać będą określenie rodzaju oraz miejsca awarii/usterki.
3. Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru usługi pogotowia technicznego pełnionego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez pracownika Wykonawcy, tel. ...., e-mail: .....
4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii/usterki, każdorazowo zgłoszonej przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym w czasie do .....godz. (max. do 2 godzin)\*, od momentu jej zgłoszenia, tj. od godziny przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem awarii/usterki, na numer telefonu/adres e-mail wskazany w ust. 3 i podjęcia czynności niezbędnych do zabezpieczenia przed dalszą usterką/awarią, a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.  
\*do uzupełnienia zgodnie z ust. 9 Formularza ofertowego Wykonawcy.
5. Po ustaleniu przyczyn awarii/usterki w przypadku, o którym mowa w ust. 15, Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu konieczny do wykonania zakres prac, przy zachowaniu formy pisemnej w formie „Protokołu konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy każdorazowo uzyskując akceptację Zamawiającego.
6. W przypadkach mających wpływ na prawidłowość funkcjonowania użytkowników budynku, wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawcy i w szczególnych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub w przypadkach zagrażających pogorszeniem stanu nieruchomości, zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku, przystąpienie do usunięcia awarii/usterki i przystąpienie do zabezpieczenia miejsca awarii przed dalszym zniszczeniem nastąpi w ramach pogotowia technicznego w każdym czasie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu telefonicznego zgłoszenia.
7. Wykonawca dokona naprawy, tj. usunie awarię/usterkę w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin od przystąpienia do jej naprawy.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca niezależnie od własnego działania, z przyczyn obiektywnych rozpatrywanych każdorazowo w kontekście specyfiki awarii/usterki, nie ma możliwości dotrzymania terminu wskazanego w ust. 7, może uzgodnić z Zamawiającym dłuższy termin na usunięcie awarii/usterki, o ile zastosowanie dłuższego terminu nie stworzy zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i/lub pogorszenia stanu technicznego obiektu. Ewentualna zmiana terminu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W takiej sytuacji nie mają zastosowania kary umowne za zwłokę.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki w wymaganym terminie, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy ustalenia z Zamawiającym dłuższego terminu zgodnie z ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze w czasie ..... godz. (max. do 48 godzin) \*\*, sprawne, wolne od wad, w miejsce urządzenia podlegającego naprawie i/lub rozwiązanie zastępcze minimalizujące negatywne dla Zamawiającego skutki awarii / usterki. W takiej sytuacji nie mają zastosowania kary umowne za zwłokę dotyczącą niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7.  
\*\*do uzupełnienia zgodnie z ust. 11 Formularza ofertowego Wykonawcy.
10. W przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzenia, gdy naprawa będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, miejscem wykonania usługi, każdorazowo za zgodą Zamawiającego, będzie siedziba serwisu Wykonawcy.
11. W razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed przetransportowaniem urządzenia, konieczne jest uzyskanie przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca jego użytkowania również wymaga uzyskania przepustki potwierdzającej dostarczenie

- urządzenia do Zamawiającego.
12. Wykonawca w zakresie urządzeń i systemów objętych gwarancją, zobowiązany jest bezwzględnie do niezwłocznego zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego powołanemu w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, wszelkich awarii i stwierdzonych usterek z określeniem prawdopodobnych przyczyn ich wystąpienia oraz spodziewanych skutków negatywnych w działaniu systemu.
  13. Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów ust. 15, pokrywa koszty dostawy/zakupu części/podzespołów/urządzeń, w zakresie niezbędnym do napraw/usuwania awarii/usterki, których łączna wartość brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” przekracza 500,00 zł.
  14. Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów ust. 15, pokrywa koszty dostawy/zakupu części/podzespołów/urządzeń, bez ograniczenia ich wartości, oraz koszty robocizny, w zakresie niezbędnym do napraw/usuwania awarii/usterki powstałych w wyniku:
    - 1) uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika, w tym powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi niezgodnej z instrukcją eksploatacji systemu;
    - 2) uszkodzeń spowodowanych działaniem osób nieupoważnionych i osób trzecich, w tym dewastacją, kradzieżą, itd.;
    - 3) uszkodzeń urządzeń w czasie ewentualnych prac remontowych lub działania siły wyższej.
  15. W sytuacji wystąpienia po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 13 i ust. 14, Wykonawca przed dokonaniem naprawy/usunięciem awarii/usterki każdorazowo zgłosi Zamawiającemu, na piśmie w formie „Protokołu konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”, zakres prac i kalkulację kosztów. Wskazane w kalkulacji kosztów ceny jednostkowe nie mogą przekraczać cen producenta lub dystrybutora. Po uzgodnieniu zakresu prac i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz odrębnego zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru w terminie wskazanym z zlecenia. W takiej sytuacji Zamawiający, zgodnie z wystawionym zleceniem, poniesie koszt dostawy / zakupu lub we własnym zakresie dokona dostawy / zakupu części / podzespołów / urządzeń i przekaże je Wykonawcy celem wykonania niezbędnych czynności w ramach wykonywanej usługi.
  16. Koszt robocizny niezbędnej do wykonania zlecenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 14, pokrywa Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wykonania usługi. Po odbiorze prac Wykonawcałoży Zamawiającemu fakturę za wykonanie tego zlecenia.
  17. Wykonawca, po realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 15, sporządza „Protokół konieczności wykonania napraw/prac dodatkowych”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, w którym dokumentuje wszystkie czynności podjęte w ramach danego zlecenia. „Protokół konieczności wykonania napraw/prac dodatkowych” powinien zawierać potwierdzony przez Zamawiającego odbiór prac.
  18. Zlecenie, o którym mowa w ust. 15, będzie realizowane co do zasady na warunkach niniejszej umowy, chyba że w treści zlecenia Zamawiający wyraźnie określi inne warunki szczegółowe. W sytuacji braku wskazania w zleceniu odrębnych warunków realizacji tego zlecenia, zastosowanie mają zapisy umowy określające warunki realizacji usługi.
  19. Dokumentacja dotycząca wykonanych przez Wykonawcę prac powinna być każdorazowo potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 umowy, który powinien każdorazowo zweryfikować (zakres prac oraz cenę) i zaakceptować prace wykonane przez Wykonawcę.
  20. W zakres usługi nie wchodzi ewentualne prace polegające na modernizacji lub rozbudowie systemów.

## § 6

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty:  
bez podatku VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
z podatkiem VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
w tym należny podatek VAT .....%,  
w oparciu o miesięczne wynagrodzenie za obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie za cenę:  
bez podatku VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
z podatkiem VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
w tym należny podatek VAT .....%.

2. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie usługi, wskazanego w ust. 1 umowy Wykonawca pokrywa koszty:
  - 1) robocizny w zakresie każdej czynności wykonywanej w ramach usługi, w tym roboty polegające na wymianie jednych elementów na inne, w ramach odrębnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 15 umowy;
  - 2) dostawy / zakupu wszelkich materiałów czyszczących/konserwujących/eksploatacyjnych oraz innych materiałów i akcesoriów użytych do czynności wykonywanych w ramach usługi konserwacji bez ograniczenia ich wartości (materiały/części/akcesoria/urządzenia, które wskazane są w dokumentacji technicznej jako niezbędne do wymiany przy każdym przeglądzie oraz te, które wskazano w opisie przedmiotu zamówienia jako „ewentualne wymiany” np. „test i ewentualna wymiana czujników ciśnienia”);
  - 3) dostawy/ zakupu materiałów/części/podzespołów/urządzeń, w związku z wykonywaną usługą do wymian/napraw/usunięcia awarii/usterki, których łączna wartość brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” nie przekracza kwoty 500,00. PLN;
  - 4) robocizny oraz dostaw/zakupu materiałów/części/podzespołów/urządzeń w zakresie wykonania wymian/napraw/usunięcia awarii/usterki powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w wyniku jego nieprawidłowego działania, tj. wadliwego wykonania czynności czy też opóźnienia lub zaniechania ich wykonania bez ograniczenia ich wartości;
  - 5) dostarczenia i wymiany 7 klap pożarowych, o których mowa w § 3 ust. 20 umowy.
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, niezależnie od kosztów wskazanych w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego sukcesywnie, w wysokości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ust. 1, po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, do rozliczeń z Zamawiającym, umieszczony w wykazie informacji o podatnikach VAT („Biała lista”), w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz oryginału „Protokołu konserwacji”. O ile przedmiot umowy znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm.), płatność będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108 a. W przypadku braku rachunku na „Białej liście” płatność będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
5. W przypadku dokonywania naprawy/wymiany określonej w § 5 ust. 15 umowy faktura za koszty dostawy/zakupu części/podzespołów/urządzeń, w zakresie niezbędnym do napraw/usuwania awarii /usterki, których łączna wartości brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” przekracza 500,00 zł, wystawiana będzie po każdej naprawie/wymianie na podstawie odrębnego zamówienia, wówczas Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, do rozliczeń z Zamawiającym, umieszczony w wykazie informacji o podatnikach VAT („Biała lista”), w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz oryginału „Protokołu konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. O ile przedmiot umowy znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm.), płatność będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108 a. W przypadku braku rachunku na „Białej liście” płatność będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Podstawą do wystawienia faktury każdorazowo będzie prawidłowo wypełniony i podpisany bez zastrzeżeń „Protokół konserwacji”, do umowy i/lub „Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”, stanowiący załącznik nr 6 do umowy, w którym Wykonawca wyszczególni wykonane czynności oraz wszelkie użyte materiały eksploatacyjne części, podzespoły, itp. Ww. dokumenty muszą zostać złożone w wersji papierowej z odrębnym podpisem przedstawicieli Stron lub w formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym przez Wykonawcę.
7. Koszty dostawy/zakupu materiałów, akcesoriów, części, urządzeń itp. użytych do wymian/napraw, których łączna wartości brutto w pozycji „Razem” w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” przekracza 500,00 zł według cen ich zakupu Zamawiający pokrywa na podstawie zaakceptowanego „Protokołu konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” oraz złożonej przez Wykonawcę faktury VAT.
8. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, wszystkie podatki i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją zamówienia, tym koszty ewentualnych utrudnień związanych z wykonaniem usługi i należny podatek VAT.

9. Faktury wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Warszawie, płatnikiem będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.
10. Suma kwot z wystawionych faktur zgodnie z ust. 4 nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, wskazanego w ust. 1. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wynagrodzenia wypłacanego na podstawie ust. 5.
11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
12. W razie opóźnienia płatności Wykonawca naliczyć może odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
13. Ceny z podatkiem VAT pozostają niezmiennie do końca realizacji umowy i nie będą podlegać waloryzacji w okresie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 i 12 umowy.
14. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej, w formacie pdf, zgodnie z art.106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm).
15. Faktury i duplikaty faktur wystawione Zamawiającemu w formie elektronicznej będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail: .....na adres email: [dyrektor@warszawa.so.gov.pl](mailto:dyrektor@warszawa.so.gov.pl).
16. Dopuszcza się składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych [w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)] za pośrednictwem platformy PEF dostępnej pod adresem: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>.
17. W przypadku składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, wynagrodzenie Wykonawcy każdorazowo płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na platformie, po wcześniejszym dostarczeniu wymaganego dokumentu, o którym mowa w ust. 6 W przypadku składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych bez dokumentu, o którym mowa w ust. 6, termin płatności będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego tego dokumentu w oryginale.

## § 7

### Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy są:
  - 1) po stronie Zamawiającego,:
    - a) ....., tel. ...., e-mail: .....
    - b) ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) po stronie Wykonawcy:
    - a) ....., tel. ...., e-mail: .....
    - b) ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Zmiana osób nadzorujących niniejszą umowę odbywać się będzie bez wprowadzania dodatkowych postanowień. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu, a jest skuteczna z datą przekazania tej informacji drugiej Stronie, np. za pomocą e-maila przez osoby wskazane do realizacji umowy, o których mowa w ust. 1, lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

## § 8

### Warunki gwarancji

1. Wykonawca oświadcza, że będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
  2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz naprawy na odrębne zlecenie na okres .....\*\*\* (min. 6 miesięcy) miesięcy od daty wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku dostarczenia i uruchomienia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych (podzespołów, itp.), gwarancji jakości na okres .....\*\*\* miesięcy (minimum 12 miesięcy), liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”.
- \*\*\* do uzupełnienia zgodnie z ust. 10 Formularza ofertowego Wykonawcy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone 7 klap, o których mowa w § 3 ust. 20 oraz na ich wymianę, na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesiące, liczonej od daty wykonania wymiany, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.
  4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.
  5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za jakość

wykonywanych prac oraz zastosowanych części, materiałów i akcesoriów, za wyrządzenie szkody, będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy.

6. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich.
7. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, braków lub niedokładności w zakresie wykonanej usługi, w terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania wezwania. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną.
8. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi powodującego niedającą się usunąć awarię sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany na nowy sprzęt uszkodzonego z przyczyn leżących po jego stronie.
9. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca.

## **§ 9**

### **Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), na warunkach nie gorszych niż w załączniku nr 7 do umowy. Wykonawca ma obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
2. W przypadku ubezpieczenia opłacanego w ratach Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia raty tak, aby Zamawiający dysponował dokumentami potwierdzającymi ciągłość ubezpieczenia przez cały czas jego trwania.
3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia, w zakresie określonym w ust. 1, do dnia ustalonego przez Strony, na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ciągłość wymaganego ubezpieczenia w terminie 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy.
5. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno szkody wyrządzone działaniem tych osób.

## **§ 10**

### **Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne**

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nieleżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy lub wypowiadająca umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę z jego winy postanowień realizacji umowy oraz uchybień wynikających z niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do wykonanej usługi (upomnienie), w formie pisemnego protokołu przekazanego drogą elektroniczną na adres e-mail ..... wyznaczając termin usunięcia naruszenia. W przypadku nieusunięcia naruszenia ww. terminie Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, § 5 ust. 9 umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w § 5 ust. 4 czasu do 0,5 h za każde rozpoczęte 0,5 godziny zwłoki,
  - 2) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 umowy, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
  - 3) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których

- mowa w § 3 ust. 6 i 16-18 i § 8 ust. 7 umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy roboczy dzień zwłoki,
- 4) w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 ust. 19 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy taki przypadek. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od niezwłocznego skierowania do realizacji umowy osoby spełniającej wymagania Zamawiającego,
  - 5) w przypadku niespełnienia wymogów określonych w § 9 ust. 1, 3 i 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, a w przypadku niespełnienia wymogów określonych w § 9 ust. 2 i 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł,
  - 6) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 20, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 3 i 4, nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności zmierzających do prawidłowego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy. W przypadku nie podjęcia takich czynności przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego dwukrotnego udokumentowanego upomnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
  6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 19 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki przypadek.
  7. Zapłacenie kary umownej nie pozbawia możliwości odstąpienia Zamawiającego od umowy.
  8. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
  9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
  10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana Wykonawcy na następujący adres mailowy: .....
  11. W przypadku braku możliwości potrącania kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności i konieczności naliczenia Wykonawcy kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy wezwanie do ich zapłaty, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar umownych, na rachunek wskazany w wezwaniu Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
  12. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznie 30% całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT, określonej w § 6 ust. 1 umowy.

## **§ 11**

### **Podwykonawstwo**

1. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania realizowanej części umowy, a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie warunki stawiane personelowi Wykonawcy.
2. Podwykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad poufności w takim stopniu, w jakim zobowiązany jest Wykonawca oraz warunków związanych w wykonywaniem umowy w zakresie uzasadnionym podwykonawstwem.
3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu nieruchomości każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, o którym mowa w § 3 ust 7 umowy.

## **§ 12**

### **Zachowanie poufności**

1. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych



oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Strony zobowiązują się do:
  - 1) wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy,
  - 2) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy,
  - 3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z realizacji umowy,
  - 4) niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
  - 1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  - 2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, które są powszechnie znane,
  - 3) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
  - 4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
4. W wypadku, gdy jedna ze Stron zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę.

### **§ 13**

#### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, w formie ..... (załącznik nr 8 do umowy).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w wysokości 100% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonany.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz kar umownych określonych niniejszą umową.

### **§ 14**

#### **Odstąpienie i rozwiązanie umowy**

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy każda ze Stron może od niej odstąpić po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do należytego wykonania umowy w odpowiednim terminie wyznaczonym w wezwaniu, w terminie kolejnych 30 dni od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Postanowienie § 10 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.
2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku opisanym w ust. 3 umowa ulegnie rozwiązaniu, a Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 10 ust. 1 i 2 umowy nie mają zastosowania.
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, certyfikatu serwisowego lub zaświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 25 umowy. Postanowienie § 10 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.

## § 15

### Zmiany umowy

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania umowy z przyczyn niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
  - 3) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy.
2. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do wielkości zrealizowanego zamówienia.
4. Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
  - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),
  - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  - 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 5 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1-4. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 11. W przypadku niezłożenia oświadczenia w tym terminie, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia jego złożenia.
7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
11. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 pkt 2-4 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.

12. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, tj. publikowany dla pełnego miesiąca w stosunku do poprzedniego miesiąca („Wskaźnik”). W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
13. Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy pod warunkiem, że zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z dnia zawarcia umowy wyniesie więcej niż 6 punktów procentowych. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co pół roku, pod warunkiem, że zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji wyniesie więcej niż 5 punktów procentowych. Każda z waloryzacji będzie obliczona jako iloczyn wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 14, oraz połowy średniej arytmetycznej ze Wskaźników miesięcznych za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia umowy (odpowiednio – od dnia poprzedniej waloryzacji).
14. Waloryzacji podlega wynagrodzenie wyłącznie w części odpowiadającej usługom, które do dnia złożenia wniosku o waloryzację nie zostały odebrane przez Zamawiającego. W celu ustalenia wartości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji od łącznej wartości wynagrodzenia umownego odejmuje się wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy. Pozostała do wypłaty część wynagrodzenia przeliczana jest w oparciu o wskaźnik waloryzacji.
15. Waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony, który musi zawierać wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
16. W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy. Strony sporządzą aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego Wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.
17. Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 10% wynagrodzenia umownego.
18. Waloryzacja, nie ma wpływu na wzajemne zobowiązania Stron, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych z umowy, w tym nie powoduje zmian przedmiotu i zakresu umowy ani terminów realizacji.
19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z tym ust. 12 i n., zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - 1) przedmiotem umowy są usługi i dostawy;
  - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy ani też przenieść na niego swoich praw wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności i naliczenia z tego tytułu kary umownej, określonej w § 10 ust. 1 umowy.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku postanowienia § 10 ust. 1 umowy nie stosuje się.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnego lub elektronicznego aneksu, pod rygorem nieważności.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO z odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron – dotyczy umów podpisywanych w wersji papierowej
11. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej przyjmuje się, że umowa została zawarta z chwilą złożenia podpisu przez Wykonawcę.

## **§ 17**

### **Załączniki do umowy**

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób,
- 4) Załącznik nr 4 – Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie,
- 5) Załącznik nr 5 – Zobowiązanie,
- 6) Załącznik nr 6 – Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych,
- 7) Załącznik nr 7 – Dokument potwierdzający posiadania OC przez Wykonawcę,
- 8) Załącznik nr 8 – Zabezpieczenie.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2024  
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie  
z dnia 23 grudnia 2024 r.



**REGULAMIN**  
**bezpieczeństwa i porządku**  
**obowiązujący w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, zwany dalej Regulaminem określa w szczególności zasady działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu oraz zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu jak i w jego otoczeniu.
2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  - 1) Sąd Sąd Okręgowy w Warszawie;
  - 2) obiekt sądowy budynki i teren Sądu Okręgowego w Warszawie;
  - 3) Prezes Sądu Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie;
  - 4) Dyrektor Sądu Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie;
  - 5) służba ochrony obiektu pracowników Straży Sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie oraz pracowników ochrony firmy zewnętrznej, realizujących usługę ochrony osób i mienia Sądu na mocy podpisanej umowy;
  - 6) Policja Sekcję Policji Sądowej II Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji lub Komendę Rejonową Policji zgodnie z właściwością terytorialną Sądu.

Strona 1 z 8

## **Rozdział 2**

### **Zasady działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu**

#### **§ 2.**

##### **Kontrola osób i bagażu**

1. Osoby wchodzące na teren obiektów sądowych zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu lub/i funkcjonariuszy Policji.
2. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali, po uprzednim włożeniu do pojemnika, przez osobę wchodzącą na teren obiektu, wszelkich przedmiotów metalowych oraz zawartości kieszeni. Przedmioty te są poddawane kontroli przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu.
3. Osoby, u których bramka elektromagnetyczna służąca do wykrywania metali zasygnalizuje obecność przedmiotów metalowych, są zobowiązane do ponownego przejścia przez urządzenie lub do poddania się dodatkowej kontroli manualnej lub wzrokowej bądź przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
4. Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące, podlega kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu lub/i funkcjonariuszy Policji przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu.
5. Bagaż, którego rozmiary nie pozwalają na kontrolę przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu, podlega kontroli przy użyciu ręcznego wykrywacza metali lub innych dostępnych środków oraz kontroli wizualnej lub manualnej.
6. W przypadku awarii urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu, kontrola bagażu jest przeprowadzana przy użyciu ręcznego wykrywacza metali lub innych dostępnych środków oraz wizualnie i/lub manualnie.
7. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę, bagaż nie może być wniesiony na teren obiektu sądowego.
8. W przypadku, gdy obiekt nie został wyposażony w urządzenie, o którym mowa w ust. 4, kontrola bagażu przeprowadzana jest wizualnie, manualnie lub przy użyciu innych dostępnych urządzeń.
9. Bagaż osób wychodzących, w tym również pracowników administracji i obsługi Sądu może zostać poddany kontroli zgodnej z ust. 4 i ust. 8, jeżeli zachodzi podejrzenie, że wynoszone jest mienie lub dokumentacja sądowa.
10. Z wykonania czynności, o których mowa w § 2 pkt 3, 5, 6, 8 dokonujący ich pracownik

Strona 2 z 8



ochrony sporządza protokół w przypadku, gdy osoba poddana przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu tych czynności. Protokół nie podlega udostępnieniu osobom trzecim oraz może być udostępniony podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w trybie w nich przewidzianym.

11. Osobie poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży przysługuje skarga na działalność sądu, wnoszona do prezesa sądu właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, w celu zbadania legalności oraz prawidłowości jej dokonania.

### **§ 3.**

#### **Zwolnienie z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym**

1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 2 ust. 1-8 zwolnione są osoby o których mowa w art. 54 §16 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególności: osoby pełniące najwyższe funkcje państwowe, osoby posiadające immunitet, pracownicy resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służb specjalnych i ochrony rządu, osoby wykonujące zadania Prokuratury Generalnej oraz adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, notariusze, komornicy sądowi, biegli sądowi i ławnicy podczas korzystania z wejść służbowych, po wcześniejszym okazaniu ważnej legitymacji służbowej/zaświadczenia bez wcześniejszego wezwania.
2. Prezes Sądu lub inna upoważniona osoba, w incydentalnych przypadkach i wyjątkowych okolicznościach może zwolnić z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 2 ust. 1-8 inne osoby, niewymienione w ust. 1.
3. Prezes Sądu lub osoba przez niego upoważniona może zawiesić czasowo lub na stałe korzystanie z przywileju, o którym mowa w ust. 1.

### **§ 4.**

#### **Postępowanie z przedmiotami niebezpiecznymi i bronią palną**

1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sądowych broni, amunicji, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu, transparentów, flag, elementów do ich zamontowania, urządzeń nagłaśniających oraz wszystkich innych przedmiotów lub płynów, które według oceny służby ochrony obiektu sądowego lub/i Policji, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu lub zostaną uznane za zbędne w postępowaniu przed sądem.
2. Przedmioty i narzędzia uznane przez służby ochrony obiektu lub/i funkcjonariuszy Policji

Strona 3 z 8

za niebezpieczne lub zbędne oraz bagaż mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób po terenie obiektu sądowego, służby ochrony obiektu mają obowiązek przejąć na przechowanie w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym do tego celu miejscu, z zachowaniem ustalonych procedur, i przechować do czasu opuszczenia obiektu przez osobę, deponującą która przedmiot pozostawiła (nie dotyczy broni palnej).

3. Przyjęcie przedmiotu, o którym mowa w ust. 2 służba ochrony obiektu poświadczą wydając osobie pozostawiającej stosowne potwierdzenie.
4. Przedmioty pozostawione na przechowanie u służby ochrony obiektu, należy odebrać w tym samym dniu. W przypadku nie odebrania pozostawionych przedmiotów w ciągu 12 miesięcy od dnia pozostawienia, zostaną one komisyjnie zniszczone.
5. Osoby pozostawiające na przechowanie torby, teczki, aktówki, okrycie wierzchnie oraz inny bagaż, obowiązane są przejąć pod osobisty nadzór pieniądze oraz rzeczy wartościowe.
6. Przedmioty pozostawione na przechowanie służba ochrony obiektu wydaje na podstawie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3.
7. W przypadku nie posiadania przy sobie potwierdzenia pozostawienia na przechowanie torby, teczki, aktówki, bagażu, okrycia wierzchniego lub innego przedmiotu, powyższe może zostać nie wydane tej osobie.
8. Broń i amunicję należy zdeponować w jednostce organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wydawania pozwoleń na broń.
9. Broń palną na terenie obiektów sądowych mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zadania służbowe wymagające jej posiadania w obiekcie sądu.
10. W przypadku, gdy w trakcie czynności sprawdzenia bagażu i/lub odzieży, znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a osoba poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanej czynności, dokonanie czynności pracownik ochrony niezwłocznie dokumentuje w notatce służbowej, odnotowując w szczególności rodzaj, czas, miejsce i wynik czynności, dane pracownika ochrony.
11. W przypadku, gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności sprawdzenia bagażu i/lub odzieży stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, pracownik ochrony, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa, a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo.

## **§ 5.**

### **Zakaz wstępu na teren obiektu sądowego**

1. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego mają zakaz wstępu na teren obiektu sądowego.
2. W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca lub przebywająca na terenie obiektu sądowego znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służby ochrony obiektu mają obowiązek wezwać Policję. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, gdy dotyczy to osoby wezwanej przez Sąd, funkcjonariusz Policji zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie Przewodniczącemu składu orzekającego lub Kierownikowi Sekretariatu właściwego wydziału. O podjęciu dalszych czynności wobec osoby, o której mowa powyżej decyduje Przewodniczący składu orzekającego.

## **§ 6.**

### **Kontrola obiektu sądowego**

1. Służby ochrony obiektu dokonują kontroli obiektu pod względem bezpieczeństwa po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy w ciągu całej doby, natomiast w czasie godzin funkcjonowania Sądu – w miarę posiadanych możliwości kadrowych.
2. Funkcjonariusze Policji w ramach wsparcia służb ochrony obiektu dokonują patrolu terenu obiektu sądowego pod względem bezpieczeństwa w czasie godzin funkcjonowania Sądu.

## **§ 7.**

### **Monitoring wizyjny**

1. Na terenie obiektów sądowych funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
2. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego określa osobny Regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

## **§ 8.**

### **Ewakuacja**

W trakcie ogłoszenia ewakuacji każda z osób znajdująca się na terenie obiektu Sądu zobowiązana jest stosować się do poleceń służby ochrony obiektu, a pracownicy dodatkowo do przestrzegania zasad opisanych w „Instrukcji przeciwpożarowej” dla danego obiektu.

### **Rozdział 3**

#### **Zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu i w jego otoczeniu**

##### **§ 9.**

##### **Zasady ogólne**

Osoby przebywające na terenie obiektów sądowych (w tym osoby wchodzące do budynku) zobowiązane są do zachowania spokoju, ciszy, należytej powagi oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników służby ochrony obiektu lub funkcjonariuszy Policji.

##### **§ 10.**

##### **Ekipy filmowe oraz przedstawiciele mediów**

1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektów sądowych w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po poddaniu się kontroli określonej w § 2 ust. 1-8.
2. Obecność osób, o których mowa w ust. 1, na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uwarunkowana jest decyzją przewodniczącego składu orzekającego.
3. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu lub/i Policję.

##### **§ 11.**

##### **Po godzinach urzędowania Sądu lub w dni wolne od pracy**

1. W przypadku wyznaczenia posiedzenia po godzinach urzędowania Sądu lub w dni wolne od pracy, na teren obiektu, poza sędziami i pracownikami wykonującymi w tym czasie czynności służbowe, mogą wejść osoby wezwane lub zawiadomione o terminie, w tym strony postępowania, pełnomocnicy/obrońcy, świadkowie.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez przewodniczącego składu orzekającego poza osobami wymienionymi w ust. 1 na posiedzenie mogą wejść również osoby w charakterze publiczności, a także przedstawiciele mediów.
3. Osoby wykonujące mandat posła lub senatora mogą przebywać na terenie obiektu sądowego po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy, przy czym osobom tym zapewnia się asystę pracownika służby ochrony obiektu.

## **§ 12.**

### **Pracownicy firm zewnętrznych oraz zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne**

1. Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe muszą zostać zaopatrzone przez wykonawcę usługi w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację firmy i pracownika. Pracownik, o którym mowa powyżej musi mieć umieszczony identyfikator w widocznym miejscu.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić przed rozpoczęciem prac, wykaz osób zatrudnionych w firmie wykonującej prace na terenie obiektu.
3. Zatwierdzony przez uprawnionego pracownika komórki organizacyjnej nadzorującej realizację umowy wykaz przekazywany jest służbom ochrony obiektu celem weryfikacji osób przebywających na terenie sądu po godzinach urzędowania.
4. Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego jedynie po otrzymaniu zezwolenia Prezesa Sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Służby ochrony obiektu są informowane o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za grupę.
6. Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne poruszają się po obiekcie w obecności wyznaczonego pracownika Sądu.

## **§ 13.**

### **Zakazy obowiązujące w budynku Sądu i w jego otoczeniu**

1. Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych oraz wywieszania plakatów, ogłoszeń w obiekcie sądowym bez zgody Dyrektora Sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Zabrania się fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu miejsc objętych zakazem, o których mowa w odrębnym zarządzeniu, bez posiadania pisemnej zgody Prezesa Sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Zabrania się prowadzenia w obiektach sądowych działalności handlowej, akwizycji oraz zbierania datków bez zgody Dyrektora Sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Zakazuje się palenia tytoniu i e-papierosów oraz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, na terenie obiektów sądowych.
5. Zabrania się wprowadzania na teren obiektów sądowych zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome lub niedowidzące oraz psa służbowego, psa asystującego osobie z niepełnosprawnością i psa szkolonego na psa asystującego.

Strona 7 z 8

**Rozdział 4**  
**Przepisy końcowe**

**§ 14.**

1. Zasady dotyczące dodatkowego zabezpieczenia rozpraw lub posiedzeń będących w zainteresowaniu przedstawicieli mediów lub dużej liczby publiczności wyznaczonych w Sądzie, zostały opisane w odrębnym regulaminie, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zasady poruszania się i zachowania na terenie obiektu Sądu przy ul. Kocjana 3 budynek F, na terenie którego zlokalizowano budynek z salami do rozpraw „o podwyższonym stopniu ryzyka” oraz w strefie „K” znajdującej się obiekcie sądowym przy al. „Solidarności” 127, zostały opisane w odrębnych regulaminach.
3. Wykaz miejsc objętych zakazem zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu miejsc zlokalizowanych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.





**Regulamin**  
**określający zasady stosowania monitoringu wizyjnego**  
**w Sądzie Okręgowym w Warszawie**

**§ 1.**

**Wstęp**

1. Regulamin określa m.in:
  - 1) cel, podstawę prawną, zakres oraz sposób zastosowania systemu monitoringu wizyjnego (dalej monitoring) w Sądzie Okręgowym w Warszawie (dalej Sąd);
  - 2) obszary objęte monitoringiem;
  - 3) okresy przechowywania oraz zasady udostępniania nagrań.

**§ 2.**

**Cel, podstawą prawną, zakres oraz sposób wprowadzenia monitoringu**

1. Monitoring w Sądzie stosuje się w celu:
  - 1) zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie Sądu;
  - 2) ochrony mienia;
  - 3) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na monitorowanym terenie;
  - 4) zapobiegania naruszaniu zakazu wnoszenia do budynków Sądu broni, amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych przedmiotów oraz środków niebezpiecznych;
  - 5) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd na szkodę.
2. System monitoringu składa się z:
  - 1) kamer zewnętrznych i wewnętrznych;
  - 2) urządzeń rejestrujących oraz zapisujących nagrania obrazu (rejestratorów);
  - 3) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

3. Rejestracji i zapisywaniu materiału wideo podlega wyłącznie obraz (wizja). Rejestracji nie podlega dźwięk (fonia). Zakres danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek osób.
4. System monitoringu funkcjonuje całodobowo.
5. Rejestratory wraz z ekranami monitorującymi znajdują się w pomieszczeniach Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do bieżącego podglądu monitoringu mają pracownicy służby ochrony obiektu.
6. Dostęp do nagrań utrwalonych w związku z prowadzeniem monitoringu jest ściśle ograniczony.

### § 3.

#### **Obszary objęte monitoringiem**

1. Sąd posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  - 1) budynki sądu w szczególności wejścia oraz wyjścia z Sądu, korytarze, klatki schodowe, hole, sale rozpraw, Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią akt, kasę, serwerownię, pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej;
  - 2) obszary wokół budynków znajdujące się w zasięgu kamer (elewacja budynku, dziedzińce, parkingi).
3. Monitoring wizyjny zainstalowany w Sądzie obejmuje:
  - 1) budynek Sądu znajdujący się przy al. „Solidarności” 127;
  - 2) budynek Sądu znajdujący się przy ul. Czerniakowskiej 100 (również część użytkowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie);
  - 3) budynek Sądu znajdujący się przy ul. Płockiej 9 (również część użytkowaną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie);
  - 4) budynek Sądu znajdujący się przy ul. Kocjana 3 bud. F w Warszawie;
  - 5) budynek Sądu znajdujący się przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii.
  - 6) Budynek Sądu znajdujący się przy ul. Płockiej 5a (piętro drugie, w części z salami rozpraw);
  - 7) Budynek Sądu znajdujący się przy ul. Przyokopowej 33 (część z salami rozpraw).
4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
5. Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczone są w sposób widoczny i czytelny, informacją o monitoringu, za pomocą odpowiednich znaków.

#### § 4.

##### **Okresy przechowywania i zasady udostępniania nagrań obrazu**

1. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, o których mowa w § 2 ust. 1 i są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia nagrania, chyba że przepisy regulaminu stanowią inaczej. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami.
2. Nagrania z systemu monitoringu mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w trybie w nich przewidzianym.
3. Na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej w tym interes faktyczny lub prawny nagranie może zostać zabezpieczone na nośniku danych znajdującym się w posiadaniu Sądu. Nagranie nie podlega wydaniu wnioskodawcy, który nie jest również uprawniony do zapoznania się z jego treścią.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3 zwraca się z wnioskiem do Prezesa/Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym wskazuje miejsce, z którego nagranie ma zostać zabezpieczone, datę jego sporządzenia wraz z czasem nagrania z dokładnością do godziny i minuty rozpoczęcia nagrania oraz jego zakończenia. Wnioskodawca we wniosku wskazuje również okoliczności faktyczne lub prawne, z powodu których nagranie podlega zabezpieczeniu. Okoliczności te należy uprawdopodobnić.
5. Wniosek składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty sporządzenia nagrania objętego żądaniem zabezpieczenia. Po tym czasie uprawnienie wygasa.
6. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wniosek spóźniony lub niezasadny pozostawia się bez rozpoznania, o czym należy pisemnie poinformować wnioskodawcę, zawiadamiając o przyczynie rozstrzygnięcia.
7. W przypadku uwzględnienia wniosku nagranie podlega zabezpieczeniu przez okres 3 miesięcy począwszy od daty sporządzenia nagrania. Po tym czasie nagranie ulega zniszczeniu, chyba że podlega zabezpieczeniu przez uprawniony organ, w trybie o którym mowa w ust. 2.
8. O uwzględnieniu wniosku zawiadamia się wnioskodawcę, pouczając go o treści ust. 7.
9. Zabezpieczenie nagrania jest wykonywane na nośniku CD/DVD przez pracownika Samodzielnej Sekcji ds. utrzymania nieruchomości. Nośnik opisuje się wskazując numer kopii, datę sporządzenia kopii, zakres, datę i czas nagrania oraz znak sprawy, pod którą rozpatrywany był wniosek, o którym mowa w ust. 4.
10. Nośnik z nagraniem jest przechowywany przez Samodzielną Sekcję ds. utrzymania nieruchomości w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Samodzielna Sekcja ds. utrzymania nieruchomości prowadzi rejestr sporządzonych i udostępnionych kopii nagrań, w którym odnotowywana jest data złożenia wniosku, numer kopii, zakres,

data i czas nagrania, data sporządzenia kopii, imię i nazwisko osoby, która sporządziła kopię, informacja o wydaniu lub zniszczeniu kopii oraz dane odbiorcy kopii.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Sądu z urzędu może zabezpieczyć nagranie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty sporządzenia nagrania, zwłaszcza gdy, nagranie stanowi dowód popełnienia przestępstwa, a organ Sądu składa zawiadomienie o możliwości jego popełnienia. Przepisy ust. 8 zd. 2, ust. 9 i ust. 11 stosuje się.
12. Jeżeli zabezpieczone nagranie, nie zostało wydane uprawnionym organom stosownie do ust. 2, podlega ono usunięciu lub zniszczeniu wraz ze wszystkimi jego kopiami, chyba że z decyzji uprawnionego organu wynika obowiązek przechowywania nagrania.
13. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
14. W przypadku zbiegu podstaw zabezpieczenia nagrania, z których wynikają różne okresy jego przechowywania, nagranie przechowuje się przez okres najdłuższy.

## § 5.

### Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
2. Przy wejściach do budynków Sądu oraz w innych widocznych miejscach umieszcza się tabliczkę zawierającą piktogram kamery i informację o celu prowadzenia monitoringu. Pełna informacja w zakresie określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce *Ochrona danych*.



**REGULAMIN**  
**określający zasady fotografowania, filmowania oraz utrwalania**  
**w inny sposób obrazu na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie**

**§ 1.**

Regulamin określa zasady fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie, celu zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie art. 616a oraz art. 683 a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024, poz. 248) w związku z § 2 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2022, poz. 880) i w związku z § 30 ust. 1 pkt 6 oraz § 31 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 867 ze zm.).

**§ 2.**

Wprowadza się zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu następujących miejsc zlokalizowanych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie:

- 1) stref kontroli osób wchodzących do obiektów;
- 2) pomieszczeń węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane - w czasie godzin ich otwarcia;
- 3) pomieszczeń archiwów sądowych;
- 4) serwerowni, punktów dystrybucyjnych i pozostałych pomieszczeń technicznych;
- 5) dziedzińców i parkingów wewnętrznych;
- 6) pomieszczeń i stref ochronnych będących w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelarii Tajnej (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwów Kancelarii Tajnej, strefy ochronnej z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);

- 7) pomieszczeń będących w dyspozycji Straży Sądowej i zewnętrznej ochrony obiektu;
- 8) pomieszczeń będących w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczonych dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
- 9) terenu wyгородzonego wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynkiem, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowanymi przy ul. Kocjana 3 budynek F w Warszawie.

### § 3.

Zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu nie obejmuje:

- 1) tablic informacyjnych umieszczonych w strefie, o której mowa w § 1 ust. 1;
- 2) miejsc ogólnie dostępnych dla obywateli, z poszanowaniem wizerunku osób znajdujących się w sądzie.

### § 4.

Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 9, nie dotyczy rejestracji przebiegu jawnej rozprawy, po uprzednim wyrażeniu zgody na tę czynność przez Przewodniczącego składu.

### § 5.

1. Fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc objętych zakazem, jest możliwe jedynie za zgodą Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na pisemny wniosek.
2. Wnioski o wyrażenie zgody na fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie w inny sposób miejsc nie objętych zakazem rozpoznaje Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie.

### § 6.

1. W sytuacjach wymagających wzmożonych środków bezpieczeństwa, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie może czasowo wskazać inne obszary niż wymienione w § 1, które na czas zabezpieczenia zostaną objęte zakazem fotografowania, filmowania oraz utrwalania obrazu w inny sposób.
2. Pisemny wniosek, uzasadniający konieczność wprowadzenia dodatkowego zakazu z podaniem czasu jego obowiązywania, należy złożyć do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

### § 7.

1. Znakiem informującym o zakazie fotografowania, filmowania oraz utrwalania obrazu w inny sposób jest piktogram z przekreślonym symbolem aparatu fotograficznego.
2. Za umieszczenie znaku zakazu, o którym mowa w ust. 1, w miejscach określonych w § 1 oraz w miejscach wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w przypadkach,

o których mowa w § 5 ust. 1, odpowiedzialny jest Oddział Gospodarczy.

#### § 8.

1. Zobowiązuje się Policję Sądową, Straż Sądową oraz pracowników agencji ochrony realizujących zadania na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie do egzekwowania przestrzegania niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się wyżej wymienionych do informowania osób naruszających zakaz o treści art. 683a ustawy o obronie Ojczyzny w treści:
  1. *Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwała w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w art. 616a, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie, podlega karze aresztu albo grzywny.*
  2. *W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.*
3. W skrajnych przypadkach zobowiązuje się wymienionych w pkt 1 do zawiadomienia odpowiednich służb celem wyegzekwowania wskazanych powyżej sankcji.

#### § 9.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie do niezwłocznego informowania Policji Sądowej, Straży Sądowej, pracowników agencji ochrony o każdej zauważonej próbie, bądź fakcie nieprzestrzegania niniejszego zarządzenia.



## ZOBOWIĄZANIE

Ja niżej podpisany:

.....(i  
mię i nazwisko)

zobowiązuję się do:

1. przestrzegania zakazu fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu, miejsc oznaczonych piktogramem informującym o ww. zakazie w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie.
2. przestrzegania regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie, w szczególności Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2024 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.12.2024 r.
3. zachowania w tajemnicy informacji i treści dokumentów uzyskanych w związku z wykonywanym przedmiotem umowy.

.....  
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

**Protokół konieczności wykonania naprawy / prac dodatkowych\***  
do umowy nr ..... z dnia.....

1. Opis problemu, diagnoza przyczyn wystąpienia oraz sposób rozwiązania:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Zakres prac wraz z kalkulacją kosztów:

Tabela nr 1			
Lp.	czynności niezbędne do wykonania	wartość brutto	uwagi
1			
2			
3			
	<b>Razem</b>		

Tabela nr 2			
Lp.	materiały /części niezbędne do wykonania	wartość brutto	uwagi
1			
2			
3			
	<b>Razem</b>		

Łączna wartość wykonania naprawy / prac dodatkowych (suma wartości brutto tabeli nr 1, 2)	
--	--

.....  
data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

3. Potwierdzam / nie potwierdzam\* konieczność wykonania naprawy / prac dodatkowych\*
4. Akceptuję / akceptuję z uwagami / nie akceptuję\* zakres prac wskazanych w protokole.

Uwagi:

.....  
.....  
.....

5. Podane przez wykonawcę koszty naprawy / prac dodatkowych\* zweryfikowano w ramach telefonicznego rozeznania rynku / pozyskanych ofert z rynku / wg cen Sekocenbud\*
6. Rekomenduję zlecenie naprawy / prac dodatkowych\* zgodnie z zaakceptowanym zakresem do kwoty brutto .....

.....  
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

### **ODBIÓR PRAC**

Wykonawca:

.....

Potwierdzam dostarczenie ww. materiałów/części\*

Potwierdzam wykonanie ww. naprawy/prac dodatkowych\* bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*

Uwagi:.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

.....  
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

\* - niepotrzebne skreślić

**Oferta przetargowa**  
dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  
00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127

Niżej podpisani .....

działając w imieniu i na rzecz.....

.....  
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ....., pod nr.....

REGON:....., NIP:.....

tel. ....

strona internetowa ..... e-mail .....

przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/SUN/12/25** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), **na usługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie** składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. **obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie**, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, za całkowitą cenę ryczałtową:  
bez podatku VAT: ..... zł  
(słownie: .....)  
z podatkiem VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
(całkowitą cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 6 specyfikacji warunków zamówienia)  
w tym podatek VAT wg stawki: .....%,  
w oparciu o miesięczne wynagrodzenie za obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, **za cenę**:  
bez podatku VAT: .....zł  
(słownie:.....)  
z podatkiem VAT: ..... zł  
(słownie: .....),  
w tym należny podatek VAT .....%.
2. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, w terminie 24 miesiące od daty podpisania umowy, z tym, że nie wcześniej niż od dnia 23.06.2025 r.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w SWZ.
6. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 pkt 2 SWZ.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

**Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.**

Zamówienie numer: ZP/SUN/12/25

Strona 60 z 71

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i do systematycznego przedłużania ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczam, że przez cały okres realizacji umowy zobowiązujemy się do posiadania:
- 1) aktualnych uprawnień w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG-gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice),
  - 2) certyfikatu serwisowego lub zaświadczenia, wystawionego przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń SUG Gazowe.
9. Oświadczamy, że przystąpimy do usunięcia awarii/usterki (maksymalnie do 2 godzin)\* od momentu jej zgłoszenia, tj. od godziny przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem awarii/usterki, na numer telefonu/adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie, w czasie:
- ☐ do 2 godzin,
  - ☐ do 1 godziny,
  - ☐ do 0,5 godziny.

**\* w przypadku Wykonawcy, który nie zaznaczy czasu przystąpienia do usunięcia awarii/usterki nie zostaną przyznane punkty w kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii/usterki. Zamawiający w takiej sytuacji przyjmie, że Wykonawca oferuje przystąpienie do usunięcia awarii/usterki w najdłuższym dopuszczalnym czasie, tj. do 2 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/usterki wówczas Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu.**

10. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz naprawy na odrębne zlecenie na okres .....\*\* (min. 6 miesięcy) miesięcy od daty wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku dostarczenia i uruchomienia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych (podzespołów, itp.), gwarancji jakości na okres .....\*\*\* miesiące (min. 12 miesięcy), liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”.

**\*\* w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, tj. 6 miesięcy otrzyma w kryterium udzielony okres gwarancji jakości na wykonane naprawy 0 pkt.**

**W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy, Zamawiający przyjmie, że oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji wynosi 6 miesięcy, a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w miesiącach, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę miesięcy, zaokrąglając do dołu okres gwarancji do pełnych miesięcy, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez zamawiającego termin, (tj. 6 miesięcy), a Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.**

**\*\*\* w przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca proponuje wymagany minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy**

11. Oświadczamy, że dostarczymy urządzenie zastępcze (maksymalnie w ciągu 48 godzin)\*\*\*\* w przypadku braku możliwości usunięcia awarii/usterki w wymaganym terminie, w czasie:
- ☐ do 48 godzin,
  - ☐ do 47 godzin,
  - ☐ do 25 godzin,
  - ☐ do 15 godzin,
  - ☐ do 5 godzin.

**\*\*\*\* w przypadku Wykonawcy, który nie zaznaczy czasu dostarczenia urządzenia zastępczego, nie zostaną przyznane punkty w kryterium czas dostarczenia urządzenia zastępczego. Zamawiający w takiej sytuacji przyjmie, że Wykonawca oferuje czas dostarczenia urządzenia zastępczego w najdłuższym dopuszczalnym czasie, tj. do 48 godzin wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt.**

**W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu.**

12. Oświadczamy, że dostarczymy i wymienimy 7 klap pożarowych o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i udzielamy gwarancji jakości na dostarczone klapy oraz na ich wymianę na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 24 miesiące, liczonej od daty wykonania wymiany, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
- ..... zł (słownie:.....).
14. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:

.....  
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  
a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu oświadczenie o zwolnieniu wadium  
proszę przesłać na adres e-mailowy gwaranta:  
.....

.....  
podać adres email gwaranta

15. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
16. Oświadczamy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221) jesteśmy\*\*\*\*\*:  
☐ mikroprzedsiębiorcą  
☐ małym przedsiębiorcą  
☐ średnim przedsiębiorcą.  
\*\*\*\*\* **właściwe zaznaczyć**
17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**
18. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy **Podwykonawcom** (należy podać nazwy (firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 SWZ

1) .....,

2) .....,

3) .....

w następującym zakresie:

1) .....

2) .....

3) .....

19. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym, jest:

....., tel.: .....

20. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .....

2) .....

3) .....

.....dnia .....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczętka imienna przedstawiciela  
Wykonawcy/Pełnomocnika)

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S T Ę P O W A N I U**  
**zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**  
**(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)**

**(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne **ZP/SUN/12/25 na usługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum)/podmiotu udostępniającego zasoby\*:

.....

.....  
(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy / podmiotu udostępniającego\*, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**\*niepotrzebne skreślić**

- 1) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 SWZ,
- 2) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:\*\*

.....

.....

.....

w następującym zakresie: .....

.....

.....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

**\*\* punkt 2 wypełniają Wykonawcy, którzy polegają na zasobach innych podmiotów.**

- 3) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



**O Ś W I A D C Z E N I E**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) uwzględniające przesłanki wykluczenia, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514)

**(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne **ZP/SUN/12/25 na usługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie**, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum)/podmiotu udostępniającego zasoby\*:

.....

.....

(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy / wraz z NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- 1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 514)\*,
- 2) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze\*:  
.....,
- 3) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514)\*,
- 4) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\*niepotrzebne skreślić**

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

## WYKAZ USŁUG

(składany na wezwanie Zamawiającego)

Wykaz usług należy wypełnić zgodnie z wymaganiami **Rozdziału IV ust. 1 pkt 1 SWZ.**

L.p.	Odbiorca zamówienia (nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana)	Przedmiot zamówienia	Daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zamówienia
1.		Usługa w zakresie w zakresie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG  Przedmiot zamówienia realizowany jest/był w budynku użyteczności publicznej – <b>TAK / NIE *</b>  Powierzchnia budynku: min. 10.000 m <sup>2</sup> – <b>TAK / NIE *</b>	
2.		Usługa w zakresie w zakresie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG  Przedmiot zamówienia realizowany jest/był w budynku użyteczności publicznej – <b>TAK / NIE *</b>  Powierzchnia budynku: min. 10.000 m <sup>2</sup> – <b>TAK / NIE *</b>	

\*niepotrzebne skreślić

\*\*należy uzupełnić

.....  
Miejscowość, data.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

## WYKAZ OSÓB

(składany na wezwanie Zamawiającego)

Wykaz osób należy wypełnić zgodnie z wymaganiami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 SWZ.

L.p.	Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie	Podstawa do dysponowania daną osobą
1.			<p>Posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku eksploatacji</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> </li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku dozoru</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> </li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ potwierdzoną (oświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;</li> <li>➤ potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;</li> <li>➤ certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawioną przez producenta bądź dystrybutora.</li> </ul> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;</li> <li>➤ uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);</li> </ul> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ posiada świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu</li> </ul>	

Sąd Okręgowy w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym poniżej 143.000 euro.

Usługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Zamówienie numer ZP/SUN/12/25

			przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych. <b>TAK/NIE*</b>	
2.			<p>Posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku eksploatacji</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> </li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku dozoru</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> </li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;</li> <li>➤ potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;</li> <li>➤ certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawioną przez producenta bądź dystrybutora.</li> </ul> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;</li> <li>➤ uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);</li> </ul> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ posiada świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.</li> </ul> <p><b>TAK/NIE*</b></p>	
3.			<p>Posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem</li> </ul>	

			<p>kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku eksploatacji</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku dozoru</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ potwierdzoną (oświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;</p> <p>➤ potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;</p> <p>➤ certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawioną przez producenta bądź dystrybutora.</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;</p> <p>➤ uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ posiada świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p>	
4.			<p>Posiada:</p> <p>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku eksploatacji</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń</li> </ul>	

			<p>i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku dozoru</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ potwierdzoną (oswiadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;</p> <p>➤ potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;</p> <p>➤ certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawioną przez producenta bądź dystrybutora.</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;</p> <p>➤ uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ posiada świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p>	
5.			<p>Posiada:</p> <p>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku eksploatacji</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p><b>TAK/NIE*</b></p> <p>➤ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), potwierdzone świadectwem</p>	

			<p>kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci <u>na stanowisku dozoru</u> w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> <li>– aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,</li> </ul> <p>oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie,</p> <p style="text-align: center;"><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ potwierdzoną (oświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania grawitacyjnego;</li> <li>➤ potwierdzone certyfikatem producenta przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS Honeywell oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu BMS;</li> <li>➤ certyfikat lub zaświadczenie z obsługi centrali SSP Honeywell serii XLS wystawioną przez producenta bądź dystrybutora.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikat serwisowy lub zaświadczenie, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemów SUG gazowe na dowolne urządzenia SUG;</li> <li>➤ uprawnienia potwierdzone certyfikatem w zakresie wykonywania czynności przeglądu, konserwacji, naprawy SUG - gazowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice);</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TAK/NIE*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ posiada świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - hydrantów wewnętrznych.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TAK/NIE*</b></p>	
--	--	--	---	--

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość, data

.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



## ZOBOWIĄZANIE

### do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja niżej podpisany ..... będąc upoważnionym do reprezentowania:  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

.....  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(y),  
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) odda Wykonawcy

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby .....  
(zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

.....  
(nazwa zamówienia publicznego)

na potrzeby realizacji ww. zamówienia.

Sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego ww. zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia to :

.....

Zakres zamówienia, który zamierzam zrealizować w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia: .....

.....

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

.....

.....  
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)