

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

INBUD
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak
Ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.374.2019.MK

Data: 2019-11-27

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulicy Migdałowej i Zagajnikowej która będzie realizowana zgodnie z zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Migdałowej i Zagajnikowej obręb **Dobra** oświadczam, że:

1. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest istniejący kolektor deszczowy ϕ 0,60 m zlokalizowany na działce 867/1 obręb Dobra.
2. Na przyłączy na terenie działki należy przewidzieć montaż studzienki kontrolnej.
3. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy je zgłosić do odbioru technicznego. (Urząd Gminy tel. 91/422 57 33).
4. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
5. Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
6. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
7. Kolizję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
8. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kałowski
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji

Otrzymują:

1/ Adresat,
2/ A/a.