



**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.400.2024.1.ŁK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275 – zwanej dalej u. ochrony ppoż.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2024 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 13 listopada 2024 r.), złożonego przez inwestora: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno, wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w październiku 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego doc. dr inż. Roman Żywica oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacek Brodzik, z określonymi w punkcie 6.3. następującymi wskazaniem:

1. w zakresie klatki schodowej K1:
 - a) zachowania szerokości biegów w części nadziemnej o minimalnym parametrze 1,05 m,
 - b) zachowania szerokości spoczników w części nadziemnej o minimalnym parametrze 0,74 m,
 - c) zachowania wysokości stopni schodów w części nadziemnej o maksymalnym parametrze 0,20 m,
 - d) zachowania parametru szerokości stopni schodów określonych wzorem $2h+s$ o parametrach od 0,585 m do 0,65 m,
2. w zakresie schodów zewnętrznych SZ1:
 - a) zachowania szerokości spocznika schodów o minimalnym parametrze 1,19 m,
 - b) zachowania wysokości stopni schodów o maksymalnym parametrze 0,185 m,
3. w zakresie drzwi w budynku:
 - a) zachowania szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób o minimalnym parametrze 0,70 m,
 - b) zachowania szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej o minimalnym parametrze 0,80 m,
 - c) zachowania szerokości drzwi ewakuacyjnych DZ1 o minimalnym parametrze 0,89 m,
4. w zakresie zawężonych szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych:
 - a) na parterze o minimalnym parametrze 0,90 m,
 - b) na I piętrze w części istniejącej o minimalnym parametrze 0,95 m,
5. zachowania na drogach komunikacji ogólnej materiałów i wyrobów łatwo zapalnych w postaci szaf,
6. zachowania lokalizacji kotłowni gazowej o mocy powyżej 30kW na kondygnacji podziemnej,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych (oświetlonych światłem sztucznym i naturalnym) o zwiększonym natężeniu do 5 lx,
- II. wyposażenia pomieszczeń w autonomiczne czujki dymu z wydłużonym czasem działania (z wbudowaną baterią litową) zgodnie z częścią graficzną Ekspertyzy technicznej,
- III. wyposażenia kotłowni gazowej w system detekcji gazu,
- IV. zapewnienia alternatywnego kierunku ewakuacji z części istniejącej budynku do części projektowanej wydzielonej ścianą o klasie REI 60 odporności ogniowej z drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej,

postanawiam

1. **wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wskazanych w punktach **1 - 4 i pkt 6** niniejszego postanowienia w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 176 ust. 1, § 239 ust. 1, 4-5, § 242 ust. 2, § 258 ust. 2 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.
2. **nie wyrazić zgody** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wskazanego w pkt. 5 niniejszego postanowienia, w sposób w inny sposób niż podany w § 258 ust. 2 rozporządzenia WT budynków.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Brodzik – będący pełnomocnikiem strony postępowania, skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia WT budynków, przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej jedynie dla części nieprawidłowości, wskazanych w punktach **1 – 4 oraz pkt 6** niniejszego postanowienia.

Jednocześnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił nie zaakceptować, przedstawionych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. i rzeczoznawcę budowlanego, zaproponowanych rozwiązań dla wskazanej nieprawidłowości **w pkt 5** niniejszego postanowienia, uznając przyjętą koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie za niewłaściwą.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochr. ppoż. wymagania dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

- 1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
- 2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
- 3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Powyższe cele ukierunkowane są na ochronę życia, zdrowia, mienia oraz pozwalają zachować integralność obiektu. Jednocześnie zapewniają czas na bezpieczną ewakuację osób oraz interwencję jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowym przypadku uznano, że zastosowanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych powoduje obniżenie bezpieczeństwa pożarowego budynku do poziomu nieakceptowalnego. Przytoczona w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej analiza i ocena wpływu rozwiązań

zamiennych w odniesieniu do nieprawidłowości występowania na drogach komunikacji ogólnej materiałów i wyrobów łatwo zapalnych jest niewystarczająca do potwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony dla osób będących użytkownikami przedmiotowego budynku. Występowanie materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej w przypadku powstania pożaru może szczególnie wpłynąć na jego rozwój, zadymienie i trudność w ewakuacji osób.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z uprawnień nadanych w art. 6a ust. 2 pkt 3 u. ochrony ppoż., postanowił nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w ww. przypadku.

W pozostałym zakresie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne uznał, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. na jego rozwój, zadymienie i trudność w ewakuacji osób.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu oraz kwestie nieobjęte rozwiązaniem zamiennym, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych lub projektów urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Jacek Brodzik – pełnomocnik
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Kępnie

Załącznik:

1. „Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno” (adresat – 1 egz., KP PSP w Kępnie – 1 egz., aa. – 1 egz.).

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wlkp.pl/iod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.