R. żel. Ø100
CZ
R. żel. Ø150
E15
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
R. żel. Ø100
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
R. żel. Ø100
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
R. żel. Ø100
R. żel. Ø150
E115
R. żel. Ø100
ISTN. TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY ZAMONTOWANY W SZAFCE PODTYNKOWEJ Z DOSTĘPEM OD STRONY KOMUNIKACJI /pozostaje bez zmian - proj. instalacje motować od istn. zaworu/
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
E115
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
E115
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
E115
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
E115
R. żel. Ø150
CZ
1,5%-2%
15
1,5%-2%
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
Ø110
Ø110 i=1,0%
ODWODNIENIE SZCZELINOWE Z WPUSTEM NA ODPŁYWIE DN100 WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. szczeliny 8mm długość L=6,480m /wg. oprac. branży archit./
wzm 20x2
wz 16x2
Ø50
Ø110 i=1,0%
UWAGA: ODPŁYWY Z NOWO PROJEKTOWANYCH PRZYBORÓW SANITARNYCH WPIĄĆ W ISTN. KANALIZACJE PODPOSADZKOWĄ DOPROWADZONĄ DO PRZYBORÓW W OBECNEJ SZATNI
16
PUNKT POBORU PRÓBEK WODY ZMIESZANEJ ZAWÓR DN15 /montaż na wys. 0,5m
ODWODNIENIE PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. kratki 100mm długość L=3,0m odpływ boczny DN50 /wg. oprac. branży archit./
ODWODNIENIE PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. kratki 100mm długość L=2,0m odpływ boczny DN50 /wg. oprac. branży archit./
ISTN. KOREK NA ODPŁYWIE WYMIENIĆ NA NOWY SZCZELNY średnica odpływu DN50
PUNKT POBORU PRÓBEK WODY ZMIESZANEJ ZAWÓR DN15 /montaż na wys. 0,5m
istniejący hydrant do przeniesienie zg. z PAB z 2013r
18
PUNKT POBORU PRÓBEK WODY ZMIESZANEJ ZAWÓR DN15 /montaż na wys. 0,5m
ISTN. KOREK NA ODPŁYWIE WYMIENIĆ NA NOWY SZCZELNY średnica odpływu DN50
ODWODNIENIE PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. kratki 100mm długość L=3,0m odpływ boczny DN50 /wg. oprac. branży archit./
UWAGA: ODPŁYWY Z NOWO PROJEKTOWANYCH PRZYBORÓW SANITARNYCH WPIĄĆ W ISTN. KANALIZACJE PODPOSADZKOWĄ DOPROWADZONĄ DO PRZYBORÓW W OBECNEJ SZATNI
19
ODWODNIENIE PRYSZNICOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. kratki 100mm długość L=3,0m odpływ boczny DN50 /wg. oprac. branży archit./
PUNKT POBORU PRÓBEK WODY ZMIESZANEJ ZAWÓR DN15 /montaż na wys. 0,5m
ISTN. TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY ZAMONTOWANY W SZAFCE PODTYNKOWEJ Z DOSTĘPEM OD STRONY KOMUNIKACJI /pozostaje bez zmian - proj. instalacje motować od istn. zaworu/
R. żel. Ø50
R. żel. Ø150
R. żel. Ø150
1,5%-2%
Ø110 i=1,0%
1,5%-2%
Ø110
21
ODWODNIENIE SZCZELINOWE Z WPUSTEM NA ODPŁYWIE DN100 WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ szer. szczeliny 8mm długość L=5,675m /wg. oprac. branży archit./
R. żel. Ø100
R. żel. Ø100
R. żel. Ø150
CZ
22
RAMA ŻELBETOWA

OZNACZENIA:
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- TRASA ISTN. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ wg. dokumentacji archiwalnej - oprac. METALPLAST 1987r.
- PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- PROJ. INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ

PRACOWANIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI KAROLINA GROSZEK
61-701 Poznań; ul. A. Fredry 7/14; kom 0048 505 083 987 karolinamgroszek@gmail.com
NIP 9721048816

Remont zespołu szatni.

działka nr geod. 1713/11; Obręb Oborniki; Gmina Oborniki

inwestor:	**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.** ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki	skala: data:	04.2025
stadium:	Projekt Wykonawczy - instalacje sanitarne		1:50
treść:	**RZUT SZATNI - STAN PROJEKTOWANY INSTALACJE WOD-KAN**	NR RYS.	
projektował:	mgr inż. Tomasz Woźniak upr nr WKP/0035/POOS/03 w spec. instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń		IS 02