



## Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44  
68-100 ŻAGAŃ

tel. (068) 377 39 75; fax (068) 368 18 40  
NIP 924-17-47-076

Konto Nr: PEKAO SA O/Żagań 76124068561111000054027019  
KRS nr 0000132641 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000 zł

L.dz. ŻWiK/DT/MszZ/ 691 /2022

Żagań, dn. 04 lipca 2022

TMG

Tomasz Grześkowiak  
ul. Geodetów 43/7  
65-339 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, Księcia Henryka Wiernego, Ferenc Liszta i Biskupa Wilhelma Pluty oraz części ul. Jana Długosza.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2022r., uzgadniamy trasę sieci kanalizacji deszczowej projektowanej na terenie ul. Kazimierza Wielkiego, Księcia Henryka Wiernego, Ferenc Liszta i Biskupa Wilhelma Pluty oraz części ul. Jana Długosza w Żaganiu, z następującymi uwagami:

- zaprojektować nastawny regulator przepływu zgodnie z zapisami warunków przyłączenia do sieci L.dz. ŻWiK/DT/MszZ/ 352 /2022 z dnia 05 kwietnia 2022 pkt. C ust. 8 „Z uwagi na średnicę kanałów oraz ich spadek nie jesteśmy w stanie odebrać jednorazowo założonej ilości ścieków. W celu ograniczenia napływu ścieków deszczowych w projektowanej studni włączeniowej należy zamontować regulator przepływu, umożliwiający przepływ wód opadowych w ilości maksymalnie: 10dm<sup>3</sup>/s dla włączenia tylko do jednej ze wskazanych studni, oraz 5dm<sup>3</sup> przy wykonaniu włączenia do dwóch studni. W przypadku występowania zbyt dużych napełnień kanałów zlokalizowanych w sąsiedztwie ul. Jana Długosza w Żaganiu, zastrzegamy możliwość narzucenia dalszego ograniczania przepływu bądź całkowitego zaniechania odbioru ścieków deszczowych z w/w działek;”

W zakresie kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami wod-kan bez uwag.

Załączniki:

1. Faktura VAT;
2. 2 egz. projektu zagospodarowania terenu.

Z poważaniem:

**Prezes Zarządu**

*Cyryl Maszlong*

**Biuro Obsługi Klienta ul. Przyjaciół Żołnierza 21**

tel/fax (068) 477 78 88

Rozliczenia odbiorców	477 7883
Uzgodnienia sald księgowych	477 7886
Warunki techniczne przyłączenia	477 7881
Zgłaszanie awarii po 15 <sup>00</sup>	477 7884

e-mail: swsbohr@post.pl  
zagwodkan@op.pl  
www.zwik.zagan.pl