



$P_o = P_i \times k_j = 110 \text{ kW}$

$k_j = 0,7$ - inst. wentylacji, klimatyzacja
0,9 - oświetlenie
1 - gniazda wtykowe
0,8 - technologia
0,6 - instalacje sanitarne