

Aleksandrów, dnia 11.06.2025 r.

Numer referencyjny: **ID.271.8.2025**

– wszyscy Wykonawcy –

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn.: **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” w Aleksandrowie 104 i w Aleksandrowie 554**

W odpowiedzi na pytania z dnia 10.06.2025 r. dotyczące treści SWZ Zamawiający informuje :

Postawa prawna: art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.)

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w powyższym postępowaniu wymaga wypełniania sztucznej trawy granulatami SBR. Nadmieniamy, że granulat SBR był stosowany w przeszłości i obecnie nie stosuje się go ze względu na to, że jest wykorzystywany z zużytych opon i jest szkodliwy dla Użytkowników. W Polsce najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym granulem gumowym jest granulat EPDM z recyklingu. Większość boisk piłkarskich wybudowanych w Polsce, w tym boisk typu Orlik zasypywanych jest granulem EPDM z recyklingu.

Mając powyższe na uwadze prosimy o zmianę zasypu sztucznej trawy z granulatu SBR na granulat EPDM z recyklingu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (STWIORB Nawierzchnia z trawy syntetycznej str. 16) dopuszczono zastosowanie granulatu EPDM: „Dopuszcza się ponowne użycie granulatu SBR odzyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni boiska lub granulatu EPDM. Wypełnienie nawierzchni z trawy sztucznej musi posiadać jednolity materiał gumowy (SBR lub EPDM)”.

**WÓJT**  
*Andrzej Borowiec*