



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA		
Nr	Opis	Powierzchnia
101	WIATROLAP	GRES
102	SALA TERAPEUTYCZNA	PANELE PODŁOGOWE
103	KŁATKA SCHODOWA	GRES
104	KORYTARZ	GRES
105	PRZEDPOCZALNIA	TERAKOTA
106	SZATNIA	GRES
107	WIATROLAP	GRES
108	ŁAZIENKA	TERAKOTA
109	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA
110	PRYSZNIC	TERAKOTA
111	POM. PORZĄDKOWE	TERAKOTA
112	WC	TERAKOTA
113	KŁATKA SCHODOWA	GRES
114	POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	PANELE + TERAKOTA
115	SALA POBYTU DZIENNEGO	PANELE PODŁOGOWE
116	SALA POBYTU DZIENNEGO	PANELE PODŁOGOWE
117	SALA POBYTU DZIENNEGO	PANELE PODŁOGOWE
118	ŁĄCZNIK	GRES
119	WYPROZOCZALNIA	GRES
120	WIATROLAP	GRES
121	SZATNIA	GRES
122	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA
123	WC MĘSKI	TERAKOTA
124	SALA KONFERENCYJNO - AUDYTORIUM	GRES
125	ANEKS KUCHENNY	TERAKOTA
126	POM. GOSPODARCZE	GRES
127	POM. GOSPODARCZE	GRES
128	KOTŁOWNIA	GRES
SUMA ŁĄCZNA (m2)		655,36

- Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania:
- Opór hydr. obiegu pierwotnego i źródła ciepła,  $dP_c$  [Pa]: ..... 3138
  - Całkowity strumień wody w instalacji, .....  $G_c$  [kg/s]: ..... 1.103
  - Całkowita pojemność instalacji, .....  $V_c$  [l]: ..... 801
  - Obliczeniowa moc cieplna instalacji, .....  $Q_o$  [W]: ..... 70310
  - A - np. Aquatherm blue pipe SDR 7.4 MF OT - (d.rura zespolona climatherm-Stabi Glass OT), szczelna dyfuzyjnie, stabilizowana warstwą z włókna szklanego. SDR 7.4 w zakresie średnic 20-32mm i SDR 11 dla średnic 32-250mm. Zastosowanie do celów technologicznych np. centralnego ogrzewania (nie do wody pitnej), SDR 7.4:  $t_{max rob} = 80^\circ C / 0.6 MPa$ ,  $t_{max rob} = 60^\circ C / 1.0 MPa$ . SDR 11:  $t_{max rob} = 80^\circ C / 0.4 MPa$ ,  $t_{max rob} = 60^\circ C / 0.6 MPa$  lub podobne.
  - B - np. Rury SteelPRES 316/005 ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie, dn 12 .. 108, z systemem złączek zaprasowywanych SteelPRES. Do instalacji grzewczych.

Inwestor:			
GMINA FABIANKI, Fabianki 4 87-811 Fabianki			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z adaptacją i przebudową budynku w Świątkowiznie na potrzeby Centrum Usług Społecznych na działce oznaczonej nr ew. 16/4 w obr. ew. Świątkowizna gm. Fabianki			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
INSTALCJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PRZYZIEMIA		1:100	6
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Marek Szulc	LOD/1592/PWOS/11	11.2024	