



Opis:

1. ZBIORNIK GAZU PŁYNNEGO V=6400 L
2. PŁYTA FUNDAMENTOWA PREFABRYKOWANA
3. UZIOM POZIOMY - DRUT MIEDZIANY D=6MM - GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA 0,6M
4. UZIEMNIENIE POŁĄCZONE ZE ZBIORNIKIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
5. UZIEMNIENIE ZBIORNIKA

Nazwa opracowania:				
Instalacja wewnętrzna i zbiornikowa gazu płynnego				
Nazwa i adres obiektu:				
Budynek Centrum Usług Społecznych 87-811 Fabianki, Świątkowizna dz. nr 16/4				
Przedmiot rysunku:	Montaż uziomu otokowego	Nr:	6	Skala:
				schemat
				Data:
				marzec 2025
Projektant:	mgr inż. Ryszard Romański upr. LOD/2510/POOS/15			