


PARAMETRY MINIMALNE:

- T** BAZA POMIAROWA DLA CZUJNIKÓW  
obudowa ABS z zewnętrzną anteną, Komunikacja radiowa 868,4 Mhz zasięg do 200m w zależności od lokalnych warunków, zasilanie baterijne, czas pracy na baterii nie mniej niż 2 lata, wyświetlacz LCD, rozdzielczość wilgotności 0,1%,  
CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI WZORCOWANY  
zakres pomiarowy: -30 do +70 C dokładność 0,5 Pomiar wilgotności względnej w zakresie 5–99%, dokładność – 5%,  
2 kanały wewnętrzne: temperatura i wilgotność.
- CR** CENTRALA REJESTRUJĄCA  
centrala rejestrująca współpracująca z czujnikami radiowego systemu rejestracji komunikacja: transmisja radiowa 868,4MHz(x1) zasięg do 200m w zależności od lokalnych warunków, USB, LAN zasilanie: zasilacz DC (w zestawie).



- UWAGA:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, STWORZOR ORAZ KOSZTORYSEM PRZEDMIAREM;
  2. WYMIARY PODANO W CM;
  3. PRZED ZAMÓWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
  4. WSZYSTKIE RÓŻNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANAŁY, ITP.) ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
  5. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - PIWNICA		
KOND	NR.	FUNKCJA
-1	0.01	POM. GOSPODARCZE
-1	0.02	POM. GOSPODARCZE
-1	0.03	KŁATKA SCHODOWA
-1	0.04	MAGAZYN
-1	0.05	MAGAZYN
-1	0.06	MAGAZYN
-1	0.07	MAGAZYN
-1	0.08	MAGAZYN
-1	0.09	MAGAZYN
-1	0.10	MAGAZYN
-1	0.11	MAGAZYN
-1	0.12	MAGAZYN
-1	0.13	KOMUNIKACJA
-1	0.14	MAGAZYN
-1	0.15	PRZEDSIÓNEK
-1	0.16	PRALNIA
-1	0.17	PRALNIA
-1	0.18	PRALNIA
-1	0.19	PRALNIA
-1	0.20	PRALNIA
-1	0.21	PRALNIA
-1	0.22	PRZEDSIÓNEK
-1	0.23	POM. GOSPODARCZE
-1	0.24	KŁATKA SCHODOWA
-1	0.25	MAGAZYN
-1	0.26	MAGAZYN
-1	0.27	MAGAZYN
-1	0.28	HYDROFOROWNIA
-1	0.29	PODBASENIE
-1	0.30	POM. GOSPODARCZE
-1	0.31	POM. WYMIENNIKA CIEPŁA
-1	0.32	KOTŁOWNIA GAZOWA
-1	0.33	WENTYLATORNIA
-1	0.34	WENTYLATORNIA
-1	0.35	PRZEDSIÓNEK
-1	0.36	TOALETA
-1	0.37	TOALETA
-1		SUMA POWIERZCHNI

**DSW** PROJEKT SP. Z O.O.

adres: ul. św. Barbary 14/36

e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl

telefon: 575 980 057

TEMAT RYSUNKU:

**INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PIWNIC.**

TEMAT:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RYBNIKU PRZY UL. KS. HENRYKA JOŃSKI 55, DZIAŁKA NR 1805/111.

OBIEKT:

OŚRODEK LECZENIA DZIECI IM. ŚW. JANA PAWŁA II  
UL. KS. HENRYKA JOŃSKI 55, 44-217 RYBNIK

INWESTOR:

MIASTO RYBNIK  
UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

PROJEKTANCI:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

POWIAT RYBNIK, GMINA RYBNIK,  
JEDNOSTKA EPIDEMIOLOGICZNA RYBNIK,  
OBRĘB RYBNIK, DZ. NR 1805/111

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJ. GŁÓWNY

PROJ. SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWALI

DATA:

NR RYS.:

11.2024

**E-00**

AGOR INŻ. LUKASZ MARCINKOWSKI  
NR UP. 513/156/PW/18

AGOR INŻ. LUKASZ MARCINKOWSKI  
NR UP. 513/156/PW/18

SKALA:

NR STR.:

1:100