

WPLYNĘŁO DNIA

2021 -02- 02

Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia

Jaworzno dn. 22.01.2021r.

adres do korespondencji:
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Południowy
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Inżynieria Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia

Wasz znak: 128_13_2021_ST
Nasz znak: NTTG-508-0278/21

Wywiad branżowy

Dotyczy: Uzgodnienie budowy parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2021r. Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Odślanianą kanalizację wł. Netia S.A zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typ AROT bądź ławą betonową, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdować się na głębokości minimum 0.8m. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz po ich wykonaniu, należy sprawdzić drożność kanalizacji w obecności przedstawiciela Netia SA. Informujemy, że w przedmiotowym rejonie występuje kanalizacja firmy TK Telekom, do której Netia SA ma zaciągnięte swoje kable FO (miejsce styku kanalizacji pokazano na załączonym planie), jeśli zajdzie konieczność jej przebudowy podamy niezbędne dane do przebudowy kabli FO wł. Netia SA.

O zamiarze przystąpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji należy bezwzględnie poinformować Netię z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.


Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

- uzgodnione plan sytuacyjny.

Z poważaniem:

Wszelkich informacji na temat sieci wł. Netia S.A. udzieli:
Paweł Taraska tel. +48 504 231 288

Przedstawiciel Netia S.A.

PAWEŁ TARASKA