

**Tabela 4. Zestawienie długości, kształtek, przejść bezwykopowych oraz skrzyżowań z istn. i proj. uzbr. dla głównych rurociągów tłocznych 'PS1' i 'PS2' oraz rurociągu przydomowego 'Pd'**

Nazwa rurociągu	Długość rur		Łuki segmentowe			Taśma ostrzegawcza z metalową wkładką	Zbiornik pompowni Ø1200 mm polimerobeton	Typ wjazdu	Armatura do płukania kanału	Skrzyżowania z istniejącymi lub projektowanymi instalacjami						Ilość połączeń Pd	Elektrotrójnik Ø50/40		
	PE100 PN10 SDR17		Ø110 mm																
	Ø50x3.0mm	Ø110x6.6mm	30°	45°	60					D400	wA	g	eN	t	ks			kd	
	[m]		[szt.]							[m]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]					
	BA	-	441,5	3	6			4	441,5	1	1	-	6	11	1	-	1	2	-
BC	-	496,0	2	1	-	496,0	1	1	-	3	3	1	-	-	1	-	-		
Pd	522,5	-	-	-	-	522,5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2		
Razem	522,5	937,5	5	7	4	1460,0	2	1	1	4	3	1	0	0	1	2	2		