





Legenda obiekty	
Ozn.	Opis
	OBIEKTY ISTNIEJĄCE
3	Przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym

Legenda urządzenia/armatura			
Obiekt	Ozn.	Opis	Ilość
3	3.1	Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe Ø 250mm, P2=1,4kW wraz z prowadnicą, N=310,Vobr=1460obr/min	1 kpl.
3	3.2	Pompa osadu, zatapialna, wlot/wylot DN80 wraz ze stopą sprzęgającą DN80 oraz prowadnicami min. DN40 z AISI316, punkt pracy Q=31,3m3/h, P2=4,2kW	1 kpl.
3	3.3	Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN80, korpus żeliwo sferoidalne	2 kpl.
3	3.4	Zasuwa nożowa miedzykołnierzowa DN80, ze stałym trzpieniem, korpus żeliwo sferoidalne, dysk z AISI316, napęd: ręczny-kółko	2 kpl.
3	3.5	Przejście PE/stal DN100 - tuleja kołnierzowa + kołnierz	1 kpl.
3	3.6	Wywiewki wentylacyjne PCV śr 200mm	2 kpl.
3	3.7	Stopa żurawika - stalowa ocynkowana + żurawik o udźwigu min. 250kg	1 kpl.

OZNACZENIE RUROCIĄGÓW:

RUROCIĄGI PROJEKTOWANE:

- ściek oczyszczony mechanicznie
- ściek surowy

RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE:

- ściek oczyszczony mechanicznie
- ściek surowy

Uwaga:
1. Rurociąg ścieku surowego dopasować do poziomu istniejącego rurociągu.
2. Rurociąg ścieku oczyszczonego mechanicznie dopasować do istniejącego rurociągu.

Jednostka opracowująca: ***MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość***

Nazwa i adres obiektu:
"Remont oczyszczalni ścieków w Dobużku" w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Dobużku"
działka nr ewid. 646/17obręb 0002 Dobużek, gmina Łaszczów

Nr rys.: T-12
Stadium: PT

Inwestor:
Urząd Gminy Łaszczów
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów

Tytuł rysunku:
Przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym

Skala: 1:50
Data: 05.2024

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	Technologia sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Adam Hałas	LUB/0295/POOS/12	Technologia sanitarna	
OPRACOWAŁ: inż. Weronika Marczewska	-	Technologia sanitarna	