
INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego w Miechowie-Charsznicy”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi zadane pytania:

Pytanie nr 1: Proszę uszczegółowić przedmiot zamówienia, co ma zostać zaprojektowane?

- boisko? jakie duże, jaka nawierzchnia, oświetlenie, nawadnianie, drenaż... itp
- bieżnia? jaka kategoria PZLA
- trybuna? jaka duża (na ile osób), w jakiej technologii (żelbetowa czy stalowa), czy zadaszona... itp
- budynek zaplecza? jaki duży (którą ligę ma spełniać), ile szatni i jakie inne pomieszczenia poza wymaganymi przez PZPN
- infrastruktura? parkingi?
- inne obiekty takie jak plac zabaw, skatepark, pumptrack itp

Odpowiedź:

- płyta boiska o wymiarach 72X105 m (dla drużyny klasy A Olkusz), roboty przygotowawcze – rozbiórka nawierzchni boiska dużego wraz z korytowaniem; nawierzchnia z trawy naturalnej boiska głównego wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy; wymiana bramek na boisku głównym; wykonanie piłkochwytyw 2 x 30m, bez nawadniania i drenaży;
- wymiana opraw oświetleniowych, nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz instalacją, przyłącz od budynku Spartaka, skrzynki rozdzielcze na dwóch słupach oświetleniowych od ul. Pileckiego patrząc od sceny, monitoring
- bieżnia nie jest przewidziana
- remont istniejącej trybuny na konstrukcji stalowej, wymiana siedzisk, bez zadaszenia, wymiana ogrodzenia przy trybunach z siatki
- budynki zaplecza i szatnie nie dotyczy
- wiata rowerowa wraz ze stojakami na rowery patrząc od głównej bramy wjazdowej po lewej stronie, obok miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, parking zewnętrzny nie wchodzi w zakres opracowania
- w rogu przy ulicy Pileckiego budynek do rozbiórki, wyznaczenie dwóch sztuk kompostowników na trawę
- inne obiekty nie dotyczy
- zielen – oczyszczenie, plantowanie, ułożenie ziemi i trawy na zaznaczonych obszarze projektowania.
- propozycja osuszenia od strony ul Pileckiego

Ponadto zmniejszenie płyty boiska głównego od strony trybun o 4m z przeznaczeniem na pas zieleni – obsianie trawą, a od drugiej strony ul. Pileckiego 2m.