

4. Decyzja KPPSP w Lubartowie



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LUBARTOWIE

Lubartów, dnia 17 sierpnia 2022 r.

PR.52800.8.2022

DECYZJA 12.2022

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.),

nakazuję

Szkole Podstawowej w Nowodworze
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
Nowodwór 60,
21-100 Lubartów,

Pkt.	Obowiązki i podstawy prawne	Termin wykonania
1.	<p>1. Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm.</p> <p>2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.</p> <p>Podstawa prawna obowiązku:</p> <p>1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,</p> <p>2) § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.</p>	31.08. 2023 r.
2.	<p>1. Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,</p> <p>2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.</p>	31.08. 2023 r.

	<p><u>Podstawa prawna obowiązku:</u></p> <p>1. art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>2. § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków</p>	
3.	<p>1. Dokonać okresowej kontroli instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów, a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.</p> <p><u>Podstawa prawna obowiązku:</u></p> <p>1. art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej</p> <p>2. § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków</p>	31.08. 2023 r.

Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2022 r. na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie z dnia 07 lipca 2022 r. znak PR.52800.8.2022, w Szkole Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów, w obiekcie Szkoły Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzono protokół z dnia 02 sierpnia 2022 r. znak PR.52800.8.2022. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów Panią Magdalenę Jezior.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz postępowania wyjaśniającego, kontrolowany budynek jest obiektem składającym się z dwóch brył. Konstrukcja budynku murowana na zaprawie cementowo - wapiennej z bloczków gazobetonowych i cegły. Sala gimnastyczna o konstrukcji szkieletowej stalowej z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych. W budynku znajdują się niezabudowane klatki schodowe które zostały wydzielone pożarowo. Schody jak i ściany klatek schodowych wykonano z materiału niepalnego.

Ze względu na sposób użytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Obiekt nie stwarza zagrożenia wybuchowego. Budynek należy do grupy obiektów niskich do 12 m wys. W obiekcie występuje jedna strefa pożarowa o powierzchni równej powierzchni wewnętrznej budynku z wydzieloną podstrefą – oddziałem przedszkolnym.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) Hydrantów wewnętrznych – Brak wyposażenia obiektu szkoły (budynek niski) o łącznej powierzchni przekraczającej 1000m² w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem pólstywnym, obejmującymi swym zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej.

- 2) Przeciwpowozarowy wylacznik pradu - brak przeciwpowozarowego wylacznika pradu.
- 3) Instalacja odgromowa – brak badan instalacji odgromowej potwierdzajacych jej sprawnosc.

W związku z ujawnieniem ww. nieprawidlowosci, w dniu 02 sierpnia 2022 r. zawiadomiono Szkołę Podstawową w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia nieprawidlowosci.

Strona w wyznaczonym terminie nie przedstawila nowych wyjasnień, zastrzezeń oraz wniosków dowodowych w sprawie.

W tej sytuacji nakazuję wykonanie obowiazków, o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji.

Nakazy są zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa powozarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczynia się do ogólnego wzrostu bezpieczenstwa, w tym ekonomicznego, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu powozaru i ułatwia ewakuację ludzi.

Ad. obowiazek nr 1.

Katalog obiektów zobligowanych do wyposazenia w instalację wodociagową przeciwpowozarową oraz forma wymaganych zabezpieczeń wynika z § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpowozarowej budynków. Budynek w/w szkoły, zgodnie z protokołu ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych nie został wyposazony w instalację wodociagową przeciwpowozarową z wymaganymi hydrantami wewnetrznymi.

Mając na uwadze powyższe wymóg stosowania instalacji wodociagowej przeciwpowozarowej w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost. Nadmienię należy, że w opisywanym przypadku brak jest mozliwosci zastosowania trybu określonego w § 44 tego samego rozporządzenia, gdyż nakaz wynikający z decyzji odnosi się do wyposazenia w instalację wodociagową przeciwpowozarową, obiektu w którym instalacja taka nie występuje.

Decyzja administracyjna nie odnosi się, zatem do formy zastosowanych hydrantów, ale do koncepcji i skuteczności przyjętych na obiekcie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowozarowej. Brak hydrantów wewnetrznych z węzem pólshywnym o nominalnej średnicy węza 25 mm umożliwiajacych dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku w przypadku powstania powozaru moze uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gasniczych w pierwszych minutach powstania powozaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego rozprzestrzenienia się powozaru w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnetrzne zgodnie z definicją zawarta w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpowozarowej budynków są urządzeniem przeciwpowozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpowozarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badan potwierdzajacych prawidlowosc działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyżej rozporządzenia, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyższe rozwiązania zamienne powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. obowiązek nr 2.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że w skontrolowanym obiekcie Szkoły Podstawowej w Nowodworze brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i zgodnie z § 183 ust. 2. warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³.

Z uwagi na fakt, że budynek Szkoły Podstawowej w Nowodworze posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ad. obowiązek nr 3.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowej kontroli instalacji odgromowej.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 02 sierpnia 2022 r. Nieprawidłowość technicznie instalacja piorunochronna nie zapewnia wymaganej ochrony odgromowej. W związku

z powyższym przedmiotowa instalacja powinna być poddawana okresowym kontrolom mającym na celu wykrycie ewentualnych wad i usterek. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego kontrola okresowa instalacji odgromowej powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat w zakresie uziemień instalacji. Podstawą wydania niniejszego nakazu jest treść § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w którym zabroniono użytkowania instalacji (w tym odgromowej) niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Wincentów 112, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. kpt. inż. Sylwester Golański
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

Otrzymują:

- 1) Szkoła Podstawowa Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów.
- 2) Ab.