



RZUT I PIĘTRA (segment C)



OPRAWA AWARYJNA - INFORMACYJNA Z PIKTOGRAMEM
"HYDRANT"
DOŚWIELAJĄCA URZĄDZENIA POŻAROWE - 1H AT min.300lm
3W IP42
PRACA NA "JASNO" - ZASILANIE Z PUSZKI OŚWIETLENIOWEJ
Z FAZĄ "STAŁĄ"

RZUT II PIĘTRA (segment C)



P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski
ul. Powstańców Warszawy 79/39
21-100 Lubartów,
NIP 714-186-40-02

nr rys.
E-02

Temat:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWODWÓRZE DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH NOWODWÓR 60, 21-100 NOWODWÓR ID. 060807_2.0012.1199/1		
Inwestor:	GMINA LUBARTÓW UL. LUBELSKA 18A , 21-100 LUBARTÓW		
Temat rys.	PLAN INSTALACJI - RZUT I i II PIĘTRA		
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Łukaszuk upr. bud. nr LUB/0028/PWBE/23 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data opr.: 12.2023 r		Faza: IDT	Skala: 1:100