



YDY10 5x6 mm do rozdzielnic bezpiecznikowa
w rurze BE 32

UWAGI

- Rozdzielnic prądu stałego w wykonaniu hermetycznym IP 65 1x12 modułów
- Przewody typu solarne 4mm układane w rurkach instalacyjnych BE32
- Falownik należy zlokalizować w pobliżu rozdzielnic głównej budynku
- W rozdzielnic bezpiecznikowej należy zainstalować aparat typu S303 16A

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LEŚNICTWA STEPNICA I ZIELONCZYN dz. 67/24, obręb 001 Zielonczyn, gm. Stepnica		
TITLE KRSIMU	INSTALACJA PV		
BRANŻA	energetyka		
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Jacek Zerkowicz	PODPIS	SKALA:
NUMER OPRACOWANIA BUDOWLANICZEGO	ZAP 0223/PWBE/18		
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRZĄTU ZAPŁACENIA	mgr inż. Bernard Stepkowski	PODPIS	NR RYSUNKU
NUMER OPRACOWANIA BUDOWLANICZEGO	ZAP 0223/PWBE/18		
DATA SP032024/24/24	WRZESIEŃ 2024 r		E6