



Oznaczenie:

- Rura dn 63 PE100(SDR11) PN16
- taśma oznacznikowa

- A - Wodomierz objętościowy dn 15 klasy C - istniejący (przeniesiony)
- B - Filtr siatkowy dn 25
- C - Zawór antyskażeniowy BA z możliwością nadzoru dn 25 (wykonać włączenie do kanalizacji)
- D - Zawór odcinający typ ciężki dn 25
- E - Rura osłonowa dn 110 PVC
- F - reduktor ciśnienia dn 25
- Obsypka piaskowa min. 15 cm
- Podsypka piaskowa min. 10 cm

Przed przystąpieniem do robót zatwierdzić przez PWiK sp.o.o. materiały przewidziane do realizacji przyłącza.

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski			
Medyka 383		tel. 725-210-193	
37-732 Medyka		email: tbsantech@gmail.com	
TEMAT:	Budowa przyłącza wody do budynku weterynarii		
ADRES INWESTYCJI:	dz. 74/7, 75, obr.214 m.Przemyśl		
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu ul.Lwowska 7A, 37-700 Przemyśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. T. Binkowski	upr.PDK/0074 /PWOS/Z1	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 02.2025
FAZA:	Projekt budowlany		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	Profil przyłącza wodociągu		NR RYSUNKU: P1