

### TIII.23 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian pow. nawiewanego	Nawiew - ilość pow. nawiewanego	Wywiew - ilość pow. wywiewanego	System nawiewny	System wywiewny
nr	nazwa	A	h	V	N			N	W
		m2	m	m3	h <sup>-1</sup>	m3/h	m3/h		
<b>PARTER</b>									
Sala 4	Sala4	27,00	3,24	87,48	4,1	360	300	N1	W1.1
	Wentylator dach EX szafy						60		W1-SZ
	Dygestorium D1					600		N2	
	wentylator dach EX dygestorium						600	N2	W2-D1
	Okap / Wentylator dachowy					600	600	N2	W2-O
Sala 5	Sala 5	23,00	3,27	75,2	4,3	320	320	N1	W1.2
	Dygestorium D2					600		N2	
	wentylator dach z dygestorium						600		W2-D2
Sala 8	Sala 8	56,10	3,26	182,9	4,1	750	750	N3	W3
Sala 12	Sala 12	68,53	3,57	244,7	4,1	1000	1000	N4	W4

Systemy wentylacyjne (ilość powietrza)

N1		680	-
W1.1		-	300
W1.2		-	320
N2		1800	
W1-SZ		-	60
W2-D1		-	600
W2-O			600
W2-D2			600
N3W3		750	750
N4W4		1000	1000