

Rzeszów, 22 maja 2025r.

L. dz. /RE1/RM/GP/PGED0548066KP25/..... /2025

Egz. nr 1

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

Wydział Inwestycji UM Rzeszowa
ul. Grunwaldzka 38
35-068 Rzeszów

Dotyczy: Modernizacji budynku i otoczenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8
w Rzeszowie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie określenia warunków zabezpieczenia istniejącego kabla nN w związku z planowaną modernizacją budynku i otoczenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie kolidującego z projektowaną instalacją elektroenergetyczną i wideodomofonową, zgodnie z załącznikiem graficznym, zlokalizowaną na dz. nr 1883/4 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A, Rejon Energetyczny Rzeszów po przeanalizowaniu zakresu inwestycji informuje, że wykonanie planowanej inwestycji będzie możliwe pod warunkami:

- kabel nN relacji st.tr. Szkoła Podkarpacka – Szkoła typu YAKY 4x70 zabezpieczyć rurą dwudzielną Ø 110
- przepusty wykonywane z rur osłonowych dzielonych powinny być uszczelniane zarówno poprzecznie jak również wzdłużnie
- w przypadku wykonywania przepustów kablowych o długości większej od długości fabrycznej rur stosowanych na przepusty, rury te należy połączyć ze sobą w sposób szczelny
- końce rur ochronnych należy zabezpieczyć taśmą "denzo"
- w przypadku wykonywania niwelacji terenu należy zachować odpowiednią głębokość ułożenia kabla energetycznego zgodnie z normą PN-E-05125
- przy wykonywaniu prac w pobliżu istniejącego kabla, prace ziemne należy wykonywać ręcznie, przez osoby do tego upoważnione, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Powyższe prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem. Termin rozpoczęcia prac należy uzgodnić z Centrum Dyspozytorskim Rzeszów tel. 017-749-68-40 oraz Wydziałem Majątku Sieciowego RE Rzeszów tel. 017-749-67-10.

podpis, pieczęć

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Rzeszów

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Krupa

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: GP

