



projektowana kanalizacja sanitarne

projektowana kanalizacja sanitarne  
prowadzona pod stożem

projektowana zimna woda

projektowana ciepła woda

**projektowany zawór dwiercibrotowy**

WAGA:

- przewody wykorzystane pod stopami prowadzą w szafkach podłogowych lub w zabudowach 9-k.  
pozostałe pojedynczo pod przyłby prowadzą po powierzchni ścian w zabudowach 9-k lub wykonuje w ścianach podtynkowe  
instalacje podłogowe. Instalacje te należy wykonać, łącznie podłogę od odpowiadającej wysokości do wysokości 100 mm, wykonując nowe  
tworzywa i czyszcząc dla każdego pomieszczenia, zachęty przeciw wyminowom  
i zabezpieczając do odpowiadającej klasy odporności ogniowej  
podłazę wymiary instalacji wykorzystują instalacje przejścia przez przegrody,  
w przypadku konieczności wykonania nowych przebiegów prowadzić tak  
aby nie naruszyć elementów nośnych  
rozróżniać montować na konsolach, uchwytach montażowych z użyciem  
systemów mocowania przebiegów kablowych z zabezpieczeniem przeciw  
wyminowom i instalacje podłogowe. Instalacje przejścia przez przegrody i zabezpieczając  
odpowiadającej klasy odporności ogniowej  
rysunki należy wykonać łącznie z rysunkami pozostałych branż  
roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę oraz budowlanych opis  
robót znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót