


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



Nr	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Agregat pdotwórczy stacjonarny moc 20kW	1kpl
2	Rozdzielnia elektryczna	1kpl
3	Szafka monitoringu z rejestratorem	1kpl
4	konwektor elektryczny moc 2500W	1kpl
5	zlew nierdzewny	1kpl
6	mobilna stacja chlorująca	1kpl
7	sprężarka tłokowa poj 200L	1kpl
8	wyłącznik ciśnieniowy	1szt
9	sprężynowy zawór bezpieczeństwa 40/50mm	1szt
10	Zasuwa żeliwna kołnierзова F4 Dn80mm PN10 z kątkiem	6szt
11	zawór grzybkowy DN50mm	2szt
12	Redukcja żeliwna kołnierзова FFR DN150/100mm	2szt
13	Wodominerz MN DN50 NKO	1szt
14	Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80mm	1szt
15	Króciec kompensacyjny żeliwny DN80mm	1szt
16	Zawór kulowy DN20mm	4szt
17	Zbiornik hydroforowy nierdzewny z wyposażeniem, poj. V=1500L	2szt
18	Manometr tarczowy MN100 z zaworem manometrycznym	3kpl
19	Zawór czerpalny do próbek DN15	1szt

- przewód wodocigowy
- przewód sprężonego powietrza
- przewód odpływowy

SANITAR 77-100 Ząbnowice, ul. Nad Sławami 7/2, tel.517-471-826
Marta Rycheł-Miazga e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 942-161-18-57, REGON: 388825994

Wnioskodawca: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

TEMAT: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Wargowo
dz. nr 39 obręb Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	SKALA:
mjr inż. Michot Fijtkowski	POM/0053/PWOS/15		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
			styczeń 2025