


UKŁAD TECHNOLOGICZNY



Nr	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Agregat pdotwórczy stacjonarny moc 20kW	1kpl
2	Rozdzielnia elektryczna RG	1kpl
3	Szafka monitoringu z rejestratorem	1kpl
4	konwektor elektryczny moc 2500W	1kpl
5	zlew nierdzewny	1kpl
6	moblina stacja chlorująca	1kpl
7	sprężarka tłokowa poj 200L	1szt
8	wyłącznik ciśnieniowy	1szt
9	sprężynowy zawór bezpieczeństwa 40/50mm	1szt
10	Zasuwa żelazna kolnierзова F4 Dn80mm PN10 z kółkiem	6szt
11	zawór grzybkowy DN50mm	2szt
12	Redukcja żelazna kolnierзова FFR DN150/100mm	2szt
13	Wodomierz MWN DN50 NKO	1szt
14	Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80mm	1szt
15	Króciec kompensacyjny żeliwny DN80mm	1szt
16	Zawór kulowy DN20mm	3szt
17	Zbiornik hydroforowy nierdzewny z wyposażeniem, poj. V=1500L	3szt
18	Manometr tarczowy MN100 z zaworem manometrycznym	4kpl
19	Zawór czerpalny do próbek DN15	1szt

- przewód wodocigowy
- przewód sprężonego powietrza
- przewód odpływowy
- przewód elektryczny agregat-hydrofornia

SANITAR 77-100 Zabłotów, ul. Nad Stawami 7/2, tel.517-471-826
Marta Rychar-Miazga e-mail: sanitar@m2.pl, NIP: 842-761-78-57, REGON: 388925984

Wnioskodawca: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

TEMAT: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Mikorowo
dz. nr 15/8 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michal Fijatkowski	NR UPRAWNIENI: POM/0053/PWOS/15	PODPISY:	SKALA:
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	DATA: styczeń 2025