


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



Nr	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Agregat pddotwórczy stacjonarny moc 20kW	1kpl
2	Rozdzielnia elektryczna	1kpl
3	Szafka monitoringu z rejestratorem	1kpl
4	konwektor elektryczny moc 2500W	1kpl
5	zlew nierdzewny	1kpl
6	moblina stacja chlorująca	1kpl
7	sprężarka tłokowa poj 200L	1kpl
8	wyłęcznik ciśnieniowy	1szt
9	sprężynowy zawór bezpieczeństwa 40/50mm	1szt
10	Zasuwa żeliwna kolnierzowa F4 Dn80mm PN10 z kółkiem	6szt
11	zawór grzybkowy DN50mm	2szt
12	Redukcja żeliwna kolnierzowa FFR DN150/100mm	2szt
13	Wodomierz MNV DN50 NKO	1szt
14	Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80mm	1szt
15	Krótceć kompensacyjny żeliwny DN80mm	1szt
16	Zawór kulowy DN20mm	4szt
17	Zbionnik hydroforowy nierdzewny z wyposażeniem, poj. V=1500L	2szt
18	Manometr tarczowy MN100 z zaworem manometrycznym	3kpl
19	Zawór czepalny do próbek DN15	1szt

SAWITAR	77-100 Zabnowice, ul. Nad Stawami 7/2, tel.517-471-826
---------	--

Marta Pychler-Miazga e-mail: sawitar@m2.pl, NIP: 842-164-18-57, REGON: 388925984

Wnioskodawca: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

TEMA: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Mikorowo
dz. nr 15/8 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	SKALA:
mjr inż. Michot Fijtkowski	POM/0053/PWOS/15		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	DATA:
			styczeń 2025

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	Rys. Nr 3
----------------	------------------------	-----------