



LEGENDA

- Linia kablowa teletechniczna
- Kamera, 5Mpx, IP67, IK10, IR 30m, ogniskowa 2,8mm, wysokość montażu 4m, zasilanie PoE np. BCS-U-TIP35FSR3
- Ex Extender PoE, 1xIN / 4xOUT, umieszczony w hermetycznej obudowie IK10 umożliwiający pracę na zewnątrz budynków

UWAGI

Stosować osobne rury osłonowe dla kabli elektrycznych i teletechnicznych.
Kable elektryczne, teletechniczne i taśmę stalową, ocynkowaną układać w jednym wykopie.
Słupy oświetleniowe mocować w ziemi na dedykowanych fundamentach.
Kabel sterowniczy pomiędzy kolumną serwisową, a kolumną elektryczną stanowi na podstawie dokumentacji dostawcy systemu obsługi kamperów

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

- 1 - STANOWISKO POSTOJOWE
- 2 - POLE BIWAKOWE
- 3 - KOLUMNA SERWISOWA
- 4 - PŁYTA ZLEWNA
- 5 - KOLUMNA ELEKTRYCZNA
- 6 - LATARNIA

ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE

- A - STANOWISKO MYCIA NACZYŃ
- B - SANITARIATY I KUCHNIA
- C - HANGAR
- D - PLAC APELOWY
- E - MASZT SYGNAŁOWY
- F - NABRZEŻE CUMOWNICZE
- G - SLIP
- H - WJAZD

Rezerwa kabli przy istn. słupach oświetleniowych na elewacji budynku
2xF/UTP cat. 6A,
trasa w rurach RL na elewacji budynku

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MARIA ŚLIWA os.Przedsiębiorstwo 25B/6, 64-400 Międzychód tel. 609199149, mail: ppa.maria.sliwa@gmail.com NIP: 631-021-14-38, REGON: 270137646	
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE "STAREGO PORTU" W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLĄCZY: WODNEGO, KANALIZACYJNEGO I ELEKTRYCZNEGO WSKAZANYCH W OPRACOWANIU, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU P.N.: "BUDOWA CAMPER PARKU"
ADRES:	64-400 MIĘDZYCHÓD, UL. PORTOWA 8A
NR DZIAŁKI:	127/4
INWESTOR:	GMINA MIĘDZYCHÓD UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 2 64-400 MIĘDZYCHÓD
DATA PROJ.:	KWIECIEŃ 2025
TYTUŁ RYSUNKU:	NUMER
INSTALACJA MONITORINGU	E2
	SKALA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. RAFAŁ KRZYŻANIAK uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr WKPi0215PW0E/23	1:250