

**BURMISTRZ PIASK**  
**ul. Lubelska 77**  
**21-050 Piaski**

ECO PROJEKT Waldemar Paszkiewicz

ul. Ułanów 22/49

20-954 Lublin

Burmistrz Piask określa poniżej warunki techniczne projektowania rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wola Piasecka i Kolonia Kozice Dolne:

- miejsce włączenia projektowanej sieci do m. Kolonia Kozice Dolne i Wola Piasecka ustala się z projektowanej sieci PVC DN 160 na działce nr 137/2 w m. Kolonia Kozice Dolne.
- sieć wodociągową zaprojektować z rur PVC i PE-RC 100, SDR17, o średnicach DN 160, 125, 90 mm /w miejscach szczególnych z rur PE-TS SDR11 lub równoważne/,
- przyłącza wodociągowe zaprojektować z rur PE-HD100 SDR17 na ciśnienie 1,0 Mpa o średnicy zewn. 50 mm i 40 mm /do wodomierza/,
- sieć wodociągową wyposażać w hydranty p.poż. nadziemne  $\phi$  80 mm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz 1030).
- zasuwy odcinające do hydrantów oraz sekcyjne na sieci stosować z miękkim uszczelnieniem np. firmy HAWLE, JAFAR lub równoważne
- ciśnienie wody w sieci - 0,4-0,6 MPa.

Projekt należy uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Piaskach, ul. Armii Krajowej 2.

Piaski, 18 czerwiec 2015 rok.

**BURMISTRZ**  
*Michał Cholewa*