


l.p.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	posadzka
1.1	komunikacja	12.11	plytki ceramiczne
1.2	pomieszczenie techniczne	2.99	plytki ceramiczne
1.3	pomieszczenie pomocnicze	59.79	plytki ceramiczne
RAZEM PODDASZE		74.89	

LEGENDA

- Automatyczna czujka SSP typ 1
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)
- Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny 24V
- Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnętrzny 24V
- Moduł 8 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe z obudową
- Moduł 8 wyjść przekaźnikowych z obudową
- Moduł do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową
- Certyfikowana puszką SSP
- Certyfikowany zasilacz ppoż. 24VDC
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90

UWAGI:

- Dopuszcza się stosowanie w instalacji urządzeń i aparatów równoważnych.
- Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Całość prac należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
- W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
- Okablowanie dla pętli P02 wykonano, z brakami jak wskazano na rysunku.
- Okablowanie dla pętli P03 do wykonania w całości.
- Wejścia pętli do budynków do wykonania.

 M: +48 606 490 875   e-mail: biuro@techko.net.pl Zespół autorski: Projektował: mgr inż. Krzysztof Filipak (branża elektryczna) Nr upr. MAP/0131/PWOE/06 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr. Projektował: mgr inż. Piotr Kozek (zakładowe pomiarowe techniczne) NIMOE nr LV/013/75-46; PZT-13985 Sprawdził: mgr inż. Łukasz Karas (branża elektryczna) Nr upr. MAP/0045/PWBE/18 w spec. inst. w zakr. elektr. i energ. bez ogr.		Przedmiot: „Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część I (strefa zaplecza 'A' założenie dworskie)”.	Etap: PW
		Lokalizacja: ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa	Data: 04.2025
Inwestor: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Kościuszkowski 6; 36-100 Kolbuszowa		Podpis:	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: Instalacja SSP - rzut poddasze, Budynek Socjalno - Warsztatowy		Nr rysunku: T03 Kod: 70 Rw: 00	