



DLA ODCINKÓW WYKONYWANYCH METODĄ WYKOPOWĄ:

- Kanał układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm
- Przekrój przez wykop - schemat

- Wskaźnik zagęszczenia zasypu pod jezdnią:  $Is=1,00$  od rzędnej dolnej warstwy podbudowy do głębokości 1,2 m, poniżej  $Is=0,97$ .
- Wskaźnik zagęszczenia w terenach utwardzonych i najazdowych poza jezdnią  $Is=0,98$
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie w terenie zielonym  $Is=0,95$

NAZWA ZADANIA	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM DO OBIEKTU REKREACYJNEGO NA TERENIE "DZIKIEJ OCHLI"	STADIUM
ADRES	dz. nr: 625/2, 625/4 - obr. 0038 - ul. Mieczykowa, 623 - obr. 0038, 5/6 - obr. 0037- ul. Botaniczna	SKALA
INWESTOR	"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.	1:100/500
BRANŻA	SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ	NUMER RYSUNKU
DATA OPRACOWANIA	WRZESIEŃ 2023 r	2