



L.dz. 1135 /2023

Gostynin 24.08.2023r.

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU

Ul. Tumską 8

09-402 Płock

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych przyłączy wod- kan do nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 23 dz. nr. ewidencyjny 2823/2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. ustala.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury PE ϕ 63 dn.10 i zakończyć zestawem wodomierzowym Φ 20 oraz zaworem antyskażeniowym. Zasuwa odcinająca przyłącze ϕ 50. Do włączenie nowego przyłącza wykorzystać istniejącą wcinkę po starym przyłączy które, należy wyeliminować ze względu na zły stan techniczny.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rury PCV ϕ 160 SN 7. Studnia rewizyjna na przy kanaliku Φ 425. Włączenie przyłącza do studni rewizyjnej o rzędnych 91,45/88,77. zlokalizowanej na podwójnym ciągu Φ 600/250 w ulicy Wojska Polskiego.

Kierownik Zakładu
Wod-kan

Jacek Marciszewski



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.279.300 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

