



Zambrów, dn. 2008.01. 14

RI. 6223-24/07/08

## DECYZJA

*P. H. Bogowski*  
*17.01.2008*

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2005r.; Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 104 K.P.A. (jedn. tekst z 2000r.; Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Szumowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Paproć Duża, gm. Szumowo

### o r z e k a m:

udzielić pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na następujących warunkach:

1. Uprawnionym do poboru wody i odpowiedzialnym za stan techniczny urządzeń jest Gmina Szumowo.
2. Woda dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Paproć Duża pobierana będzie ze studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej tj. ze studni:
  - SW- 1 o głębokości 71.00m, przy  $Q_e = 39.0 \text{ m}^3/\text{godz}$  i  $s_c = 4.93\text{m}$ ;
  - SW- 2 o głębokości 70.00m, przy  $Q_e = 70.0 \text{ m}^3/\text{godz}$  i  $s_c = 6.50\text{m}$Zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „B” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łomży nr OŚ.IV-30/84 z dnia 15.11.1984r. wynoszą  
 $Q = 70.0 \text{ m}^3/\text{godz}$  przy depresji  $S = 6.50\text{m}$
3. Pobór wody ze studni SW-2 i SW-3 nie może przekraczać:  
 $Q_{\max h} = 39.00 \text{ m}^3/\text{godz}$ ;  
 $Q_{\max d} = 390.00 \text{ m}^3/\text{dobę}$ .
4. Do poboru, uzdatniania, magazynowania i pomiaru wody służyć będą następujące urządzenia:
  - pobór wody: w każdej studni za pomocą pompy głębinowej G 80 V/B;
  - stacja uzdatniania wody wyposażona w:
    - 1/dwa hydrofony o poj. 2 500dm<sup>3</sup>, średnicy 1200mm i wysokości  $h = 2740\text{mm}$ .
    - 2/cztery odżelaziacze o średnicy 1000mm i wysokości  $H = 2360\text{mm}$ .
    - 3/aeratory o średnicy 400mm zasilane w sprężone powietrze poprzez sprężarkę typu WAN-E ze zbiornikiem sprężonego powietrza.
    - 4/chlorator typu C-52.
    - 5/wodomierz typu MZ 80 na przewodzie tłocznym w budynku stacji do pomiaru wody ze studni.
    - 6/wodomierze typu MZS  $\phi 80$  i  $\phi 30\text{mm}$  na przewodzie wyjściowym ze stacji na sieć wodociągową.
5. Zobowiązuje się Uprawnionego do:
  - pomiaru i zapisywania ilości pobieranej wody oraz odnotowywania codziennych wskazań wodomierza w rejestrze poboru wody.

- prowadzenia pomiaru wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach przynajmniej raz w roku,
  - prowadzenia okresowych badań wody w studniach przez uprawnioną stację sanitarno-epidemiologiczną,
  - prowadzenia książki eksploatacji obu studni.
6. Przy studni SW-1 i SW-2 należy zachować strefę ochrony bezpośredniej o promieniu  $r = 10.0\text{m}$ . Teren strefy winien być ogrodzony, zamknięty i oznakowany. Strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia ustanowiona została decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łomży nr OŚ.6226-15.2/97 z dnia 11.12.1997r.
  7. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
  8. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres do 31 grudnia 2027 roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2008 roku.

## Uzasadnienie

Wójt Gminy Szumowo wystąpił z wnioskiem z dnia 27.12.2007r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w Paproci Dużej, dołączając do wniosku wymagane prawem dokumenty.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego przekazano do publicznej wiadomości poprzez wysłanie zawiadomień do wszystkich stron oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa. Na podstawie całości akt sprawy, należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Marszałka Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szumowo
2. Gmina Szumowo
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem  
05-140 Serock
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Środowiska w Białymstoku  
Delegatura w Łomży  
ul. Poznańska 141. 18-402 Łomża
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Zambrowie  
ul. Ob. Zambrowa 50  
18-300 Zambrów
6. A / a



Z up. STAROSTY  
*mgr Krystyna Górk*  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY