

RI. 6223-23/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2005r.; Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 104 K.P.A. (jedn. tekst z 2000r.; Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Szumowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Wyszomierz Wielki, gm. Szumowo

o r z e k a m:

udzielić pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na następujących warunkach:

1. Uprawnionym do poboru wody i odpowiedzialnym za stan techniczny urządzeń jest Gmina Szumowo.
2. Woda dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Szumowie pobierana będzie ze studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej, tj. ze studni:
 - SW- 1 o głębokości 77.50m. przy $Q_e = 42,80 \text{ m}^3/\text{godz}$ i $s_e = 4,9\text{m}$;
 - SW- 2 o głębokości 78.00m. przy $Q_e = 93,0 \text{ m}^3/\text{godz}$ i $s_e = 11,3\text{m}$Zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „B” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łomży nr GT-IV-82/23/75 z dnia 17.12.1975r. wynoszą
 $Q = 93,0 \text{ m}^3/\text{godz}$ przy depresji $S = 11,3\text{m}$
3. Pobór wody ze studni SW-1 i SW-2 nie może przekraczać:
 $Q_{\max h} = 93,00 \text{ m}^3/\text{godz}$;
 $Q_{\max d} = 930,00 \text{ m}^3/\text{dobę}$.
4. Do poboru, uzdatniania, magazynowania i pomiaru wody służyć będą następujące urządzenia:
 - pobór wody: w każdej studni za pomocą pompy głębinowej G 80 –V/B;
 - stacja uzdatniania wody wyposażona w:
 - 1/dwa hydrofory o poj. $2\,000 \text{ dm}^3$, średnicy 1200mm i wysokości $h = 2200 \text{ mm}$,
 - 2/chlorator typu C-51,
 - 3/wodomierze typu MZ 50 na przewodzie tłocznym w budynku stacji do pomiaru wody z każdej studni,
 - 4/wodomierz sprzężony typu MZS 100/JS25 na przewodzie wyjściowym ze stacji na sieć wodociagową.
5. Zobowiązuje się Uprawnionego do:
 - pomiaru i zapisywania ilości pobieranej wody oraz odnotowywania codziennych wskazań wodomierza w rejestrze poboru wody,
 - prowadzenia pomiaru wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach przynajmniej raz w roku,
 - prowadzenia okresowych badań wody w studniach przez uprawnioną stację

- sanitarno-epidemiologiczną.
- prowadzenia książki eksploatacji obu studni.
6. Przy studni SW-1 i SW-2 należy zachować strefę ochrony bezpośredniej o promieniu $r = 10,0\text{m}$. Teren strefy winien być ogrodzony, zamknięty i oznakowany. Strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody została ustanowiona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łomży nr OŚ.6226-15.3/97 z dnia 11.12.1997r.
 7. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 8. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres do 31 grudnia 2027 roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2008 roku.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Szumowo wystąpił z wnioskiem z dnia 27.12.2007r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Wyszomierz Wielki, dołączając do wniosku wymagane prawem dokumenty.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego przekazano do publicznej wiadomości poprzez wysłanie zawiadomień do wszystkich stron oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Na podstawie całości akt sprawy, należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Marszałka Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szumowo
2. Gmina Szumowo
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem
05-140 Serock
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Białymstoku
Delegatura w Łomży
ul. Poznańska 141, 18-402 Łomża
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
ul. Ob. Zambrowa 50
18-300 Zambrów
6. A / a



z up. STAROSTY
mgr Krystyna Górk
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY