



Legenda:

- Wej. 11 – sygnalizacja sterowanie CPA
- Wej. 12 – sygnalizacja sterowanie impuls koskada
- Wej. 13 – alarm–zanik fazy L1
- Wej. 14 – alarm–zanik fazy L2
- Wej. 15 – alarm–zanik fazy L3
- Wej. 16 – alarm otwartych drzwi szafki (beznapięciowo)
- Wej. 17 – nieaktywny
- Wej. 18 – sygnalizacja czujnik zmierzchowy
- Wej. 11–18 – wejścia beznapięciowe
- Wyj. 01–04 – styczniki złączące wg. zegara astronomicznego SI–S4 3F/63A
- Wyj. 04 – złączenie redukcji (nieaktywne)
- A – sterowanie CPA r – redukcja
- R – sterowanie ręczne I – impuls miejski (koskada)
- L – analizator sieci Lovato DMG1
- W–K – wyłącznik krańcowy
- PK1–P10 – przełącznik ze stykiem zwiernym Legrand
- soft LED – ogranicznik prądu rozruchowego

LEGENDA:

- –proj. linia kablowa ośw. nN–0,4kV YAKXS 4x35mm² + FeZn 25x4mm;
- Druga głowna:
- proj. słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 10m kolor: anodowany naturalny z występnikiem Wł 1/1,5/3/7/5 na fundamencie B–70 z oprawą LED
- 8–8/1
- Przebiega dla pieszych