



LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- HP25 HYDRANT ŚREDNICA PODEJŚCIA DN25
- MTCV ZAWÓR TERMOSTATYCZNY CYRKULACYJNY
- EA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA
- ZAWÓR KOŁNIERZOWY ODCINAJĄCY
- ZAWÓR KULOWY
- ZAWÓR CZEPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- WZ NR PION WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ
- WC NR
- WCY NR
- WH NR PION WODY HYDRANTOWEJ
- GAS INSTALACJA GAZU
- G NR PION INSTALACJI GAZU
- INSTALACJE WODY I GAZU:  
DNxx – ŚREDNICE RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH  
Dxx – ŚREDNICE RUR TWORZYWYCH  
TYPY ORAZ ŚREDNICE ZASTOSOWANYCH RUR:  
#32 – RURA W TECHNOLOGII TECE-#32x3,0  
#25 – RURA W TECHNOLOGII TECE-#25x2,5  
#20 – RURA W TECHNOLOGII TECE-#20x2,25  
#16 – RURA W TECHNOLOGII TECE-#16x2,0  
ŚREDNICE PODEJŚĆ POD PRZYBORY:  
ZLEWOKOZYNAK – Z-#16,0#16  
UMYWALKA – Z-#16,0#16  
PISUAR – Z-#16  
WC – Z-#20
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
- PRZEWÓD TŁOCZNY INST. KANALIZACJI
- INSTALACJA SKROPLIN
- PK NR #110 PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- KR/WP KRATKA ŚCIEKOWA/ WPUST PODŁOGOWY
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PD NR #110 PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI (WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, C.O., C.T. I FREONOWEJ) I OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ŚCIANY OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ PO ZAISTALOWANIU KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW I PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI
- ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ARMATURY. REMIZJE WG P.T.ARCHITEKTURY
- PRZEJŚCIA WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY BĄDĄCE ODDZIELENIEM POŻAROWYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY REI120 (NP. STROPY POMIĘDZY KONDYGNACJAMI, ŚCIANY POMIĘDZY KLATKĄ A POMIESZCZENIAMI). PRZEJŚCIA RURAMI PRZEZ PRZEGRODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KASETAMI OGNIOSCHRONNYMI. PROMASTOP ORAZ KOŁNIERZAMI OGNIOSCHRONNYMI PROMASTOP – UNICOLLAR. ALTERNATYWNIE MOŻNA STOSOWAĆ INNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. LOKALIZACJA STREF POŻAROWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

STUDIO PROJEKTOWE A N K R A

32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A  
tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl

OBIEKT	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA	
LOKALIZACJA	DZ. NR 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE	DATA SIERPIEŃ 2017
INWESTOR	GMINA KRZESZOWICE 32-065 KRZESZOWICE UL. GRUNWALDZKA 4	SKALA 1:100
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	SANITARNA	RYC. NR IS-03
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA KANALIZACJI RZUT PODDASZA	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sady	UPR. NR MAP/0349/PWBS/15
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karol Bochyński	UPR. NR PDK/0095/PWOS/13