



INSTALACJA GAZU



LEGENDA



INSTALACJA GAZU

PION INSTALACJI GAZU

INSTALACJA GAZU:

DNxx – ŚREDNICE RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ŚCIANY OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ PO ZAINSTALOWANIU KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW I PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI
4. ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ARMATURY. REWIZJE WG P.T.ARCHITEKTURY
5. PRZEJŚCIA WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY BĘDĄCE ODDZIELENIEM POŻAROWYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY REI120 (NP. STROPY POMIĘDZY KONDYGNACJAMI, ŚCIANY POMIĘDZY KLATKĄ A POMIESZCZENIAMI). PRZEJŚCIA RURAMI PRZEZ PRZEGRODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KASETAMI OGNIOSCHRONNYMI PROMASTOP ORAZ KOŁNIERZAMI OGNIOSCHRONNYMI PROMASTOP – UNICOLLAR. ALTERNATYWNIE MOŻNA STOSOWAĆ INNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. LOKALIZACJA STREF POŻAROWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

UWAGA!
DŁUGOŚCI ODCINKÓW WG RZUTU INSTALACJI GAZU

<h1 style="text-align: center;">STUDIO PROJEKTOWE A N K R A</h1> <p style="text-align: center;">32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl</p>		
OBIEKT	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA	
LOKALIZACJA	DZ. NR 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE	
INWESTOR	GMINA KRZESZOWICE 32-065 KRZESZOWICE UL. GRUNWALDZKA 4	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	SANITARNA	
TEMAT RYSUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sady	UPR. NR MAP/0349/PWBS/15
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karol Bochrński	UPR. NR PDK/0095/PWOS/13