



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OZNACZENIE	TYP OPRAWY
A1.1	LED 28W IP54, Śr. 36cm, wys. 4,7cm, min. 1750 lm
B1.1	LED 26W IP44, 540 x 175 x 51 mm, min. 3200 lm
B1.2	LED 36W IP44, 540 x 175 x 51 mm, min. 4300 lm
B1.3	LED 60W IP44, 1040 x 175 x 51 mm, min. 7400 lm
C1.1	LED 32W IP66, 1060 x 82 x 72 mm, min. 3500 lm
D1.1	LED 27W IP66, 1060 x 82 x 72 mm, min. 4000 lm
D1.2	LED 49W IP66, 1060 x 82 x 72 mm, min. 7300 lm
E1.1	LED 30W, 1100 x 110 x 50 mm, min. 3500 lm
E1.2	LED 39W, 1100 x 110 x 50 mm, min. 4700 lm
E1.3	LED 59W, 1100 x 110 x 50 mm, min. 6700 lm
AW1.1	1x3W TA 1 VWD IP65, min. 340lm
AW1.2	1x3W TA 1 CR IP65, min. 320lm
AW2.1	4x1W TA 1 WD IP65 do niskich temp.,
EW1.1	1,2W TA 1 IP65, Oprawa z piktogramem

Uwaga: Standart opraw wg. opisu technicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Nr.pom.	Nazwa pom.	pow. [m2]
1.	KL. SCHODOWA	18,5 m ²
2.	LABORATORIUM	10,4 m ²
3.	PRALNIA	11,3 m ²
4.	GARAŻ 1	270,5 m ²
5.	POM. TECHNICZNE	6,5 m ²
6.	KOMUNIKACJA	10,3 m ²
7.	SZATNIA	26,5 m ²
8.	GARAŻ 2	148,5 m ²
9.	KL. SCHODOWA	15,2 m ²
10.	KOMUNIKACJA	10,7 m ²
11.	POM. GOSPODARCZE	0,8 m ²
12.	WC	3,8 m ²
13.	SALA OPERACYJNA	39,3 m ²
14.	POM. BIUROWE	29,8 m ²
15.	KOTŁOWNIA	10,7 m ²
RAZEM		612,8 m2

Jednostka projektowa:	AN-GO PROJEKT Anna Gołąb ul. Rynek 11/9 59-220 Legnica	
Temat:	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śl. wraz z robotami towarzyszącymi	Projekt budo.-wyk.
Obiekt	Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śl.	Branża elektryczna
Adres	ul. Sikorskiego 2 59-600 Lwówek Śląski	
Inwestor	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śl ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski	Data 10.12.2018
Tyt. rys.	Rzut parteru. Instalacja oświetleniowa. Instalacja kotłowni.	Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 98/89/Lw w spec. elektrycznej	mgr inż. Stanisław Tomczyk	Rys. nr E2
Sprawdzający		
Rys. opracował upr. proj. nr 98/89/Lw w spec. elektrycznej	mgr inż. Stanisław Tomczyk	