



ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

NR CENTRALI	TYP CENTRALI	V now m3/h	V wyw m3/h	GABARYTY mm	WAGA kg	dB/A
NW 1	GOLD F RX 070	20 000	19 700	L=4739: s=2837: h=2760	3400	67
NW 2	GOLD F PX 008	2 790	2 570	L=2400: s=1071: h=1281	600	56

AKRA
ul. Kom. 803 89 89 40

Pracownia Projektowa
Anna Krąkowska
ul. Lubowa 3/12
82-110 Włocławek

Investor
ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAW GMINNYM
GMINY MIEJSKIEJ HŁODZKO SP. Z O.O.

Temat
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem
dla potrzeb termomodernizacji sali sportowej w Hłodzku

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Branda
I.S. Wentylacja Mechaniczna

Projektant
mgr inż. Anna Krąkowska
upr. nr 45692/LW

Sprawdził
mgr inż. Iwona Zielińska
upr. nr 8887/LW

Data
10.2024

Skala
1:50

Nr rys.
WM-1