

Tomaszów Maz. dn. 16-07-2025  
PGED0696901KP25

**Usługi Projektowe i Inwestycyjne**  
**Krzysztof Popiołek**  
**ul. Jeneralska 7**  
**97-213 Smardzewice**

Data wpływu: 01-07-2025

### **Uzgodnienie/Opinia nr 108/06/2025**

**Projekt zagospodarowania terenu pt. "Rozbudowa drogi powiatowej DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica, gm. Czerniewice. Usunięcie kolizji z linią kablową nN" – w m. Lipie, gm. Czerniewice (Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim)**

*Przedłożona dokumentacja zawierająca:*

*- trasę linii kablowej 0,4 kV typu: YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> ;*

*Dokumentacja jest zgodna z warunkami usunięcia kolizji nr 17/06/2025 wydanymi przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki z dnia 2025-06-26*

*Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.*

*Do RE Tomaszów Maz. należy dostarczyć kosztorys, w celu zawarcia Umowy.*

*Kosztorys powinien być podpisany przez Inwestora.*

*Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej*

*Prace związane z usunięciem kolizji będą wykonywane z wyłączeniem napięcia.*

*Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.*

*Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.*

*Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.*

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Zabrania się używanie sprzętu mechanicznego w rejonie skrzyżowań z istniejącą linią kablową 15 kV, 0,4 kV

Ustanowić nieodpłatną służebność przesylu na działki objęte inwestycją, które nie posiadają status drogi

Materiały z demontażu zdać do RE Tomaszów Mazowiecki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii dla Odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznych

Zaleca się wykonanie przekopów kontrolnych.

Wykonawca przy realizacji zadania zobowiązany jest do zapewnienia zasilania rezerwowego dla wyłączonych odbiorców PGE Dystrybucja S.A.

Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostawy energii elektrycznej z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki  
Wydział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki  
Wydział Majątku Sieciowego

Wiceprezident  
Iwona Piotrowska

108/06/2025