

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko-Zdrój 14 czerwca 2024 r.

L. dz. / 4665 /2024

Egz. nr 1

PM Projekt Sp. z o.o.

Jarosław Biedroń

ul. Reja 23

33-300 Nowy Sącz

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2024r w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla **Zadania 1** – Likwidacja miejskiej wyspy ciepła i retencja wód opadowych na terenie ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju i **Zadania 2** – Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Nowym Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju pozytywnie uzgadnia koncepcję przedłożonego zagospodarowania terenu.

Prace na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istn. kablami elektroenergetycznymi należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz obowiązujących odległości. Prace wykonywać w uzgodnieniu z RE Busko.

Podczas prac w pobliżu urządzeń podziemnych prace wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Busko prace w strefie sieci elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystąpieniem do tych prac.

Wykonywanie prac bez zgłoszenia jest naruszeniem własności PGE Dystrybucja SA, RE Busko i będzie zgłaszane do organów ścigania.

W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych sprawca jest zobowiązany do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.

Na etapie wykonywania prac wszelkie odkrycia kabli winny zostać zgłoszone do RE Busko a ich zasypianie winno być poprzedzone dokonaniem odbioru etapowego w obecności upoważnionego pracownika RE Busko i spisaniem notatki służbowej.

podpis, pieczętka

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

Dyrektor
Paweł Sarna

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RM/MP